



ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ภายในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดเพชรบุรี โดยโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
เหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ภายในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๕,๕๒๗.๐๐
บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	๑	งาน
ภายในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า			
จังหวัดเพชรบุรี			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วย
งานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดเพชรบุรี
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่ จังหวัดเพชรบุรี เชื้อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราช

บัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์ www.phrachomklao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐
๓๒๗๐ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๒๖๑ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้ง
โครงการ โปรดสอบถามมายัง จังหวัดเพชรบุรี ผ่านทางอีเมล phh7601@health.moph.th หรือช่องทางตามที่กรม
บัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ โดยจังหวัดเพชรบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
www.phrachomklao.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๕

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี



เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๔๗๒/๒๕๖๗

ประกวดราคาจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ภายในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดเพชรบุรี

ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ภายในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
- ๑.๘ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานเอกชนที่ จังหวัดเพชรบุรี เชื่อถือ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงิน

ทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชคนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานประเภเดียวกันกับงานจ้างประกวดราคา

(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

(ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของ ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาข้อเสนอให้แก่จังหวัดผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำความผิดอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่จังหวัดจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของจังหวัด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจากราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป

จากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่จ้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือยื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือ สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียังเงิน สัญญาสะสมตามปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้อแล้วมีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้น ทะเบียนไว้กับ สสว.

๖. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญาจ้าง หรือข้อตกลง และจังหวัดได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก จังหวัด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอละเอียดอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินบำรุงประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้อต่อเมื่อ จังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินบำรุงประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้งจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้งให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม

กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว



**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศชนิดคอยล์น้ำเย็นในระบบซิลเลอร์ และชนิดแยกส่วน
จำนวน ๑ งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕๕,๕๒๗.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๗๕๕,๕๒๗.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย

๔.๑ บริษัท พาร์คเกอร์ เอ.ซี. จำกัด

๔.๒ บริษัท ภูผา ๒๐๒๔ จำกัด

๔.๓ บริษัท วิมลวิภา กรู๊ป จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นางสาวปวีณา แก้วแดง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายณภัทร อ่วมอ้อ	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๕.๓ นายประสาร จันกลัด	นายช่างเทคนิค	กรรมการ



ลงชื่อ.....[Signature].....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....[Signature].....กรรมการ

ลงชื่อ.....[Signature].....กรรมการ

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศชนิดคอยล์น้ำเย็นในระบบчилเลอร์ และชนิดแยกส่วน
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

.....

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากเครื่องปรับอากาศในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี มีเครื่องปรับอากาศแบบคอยล์น้ำเย็นในระบบчилเลอร์ จำนวน ๑๔๔ เครื่อง และแบบแยกส่วนจำนวน ๖๓๖ เครื่อง ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาและล้างทำความสะอาด

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้เกิดความพร้อมใช้งานของเครื่องปรับอากาศ

๒.๒ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเป็นไปอย่างมีระบบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๒.๓ เพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศ และประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องปรับอากาศ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริการ ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายการอื่นที่เข้ายื่นเสนอให้แก่สำนักงาน ณ วันประกาศ/มีหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ผู้เสนอให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศ จะต้องดำเนินการจัดการให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศ ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงจ้าง โดยจัดการให้บริการตามแผนงานที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขจนครบตามจำนวน (ตามเอกสารแนบท้าย)

๔.๒ ผู้เสนอให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศ จะต้องทำแผนการให้บริการพร้อมวันเวลาที่ จะทำการให้บริการตลอดระยะเวลาของการตกลงว่าจ้าง ส่งมอบให้โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พิจารณาเมื่อได้รับอนุมัติใบสั่งจ้าง โดยบุคลากรที่รับผิดชอบหรือผู้ควบคุมงานจะต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช.

๔.๓ ผู้ให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศจะต้องตรวจเช็ค ทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ก่อนทำการล้างบำรุงรักษา ในกรณีที่มีอุปกรณ์ ชำรุด เสียหาย หมดอายุการใช้งาน ซึ่งอาจจะไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน และทรัพย์สิน ให้ทำรายงานเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมแนบใบเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนให้สามารถใช้งานได้

๔.๔ ในกรณีที่มีอุปกรณ์ชิ้นส่วนใด ๆ ของเครื่องปรับอากาศชำรุดเสียหายด้วยการดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินต่อชีวิต หรือต่อระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้เสนอให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น และจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาลงแล้วเสร็จโดยเร็ว

๔.๕ ผู้ให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศ จะต้องเสนอแบบฟอร์มการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาเมื่อได้รับอนุมัติใบสั่งจ้าง และต้องจดบันทึกผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง และรายงานผลการดำเนินการโดยละเอียดทุกสัปดาห์ และแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบในสัปดาห์ถัดไป

๔.๖ ผู้เสนอให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศ เมื่อเข้ามาให้บริการทุกครั้งจะต้องติดต่อกับผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายก่อนเข้าปฏิบัติงาน

๔.๗ ผู้เสนอให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศ จะต้องทำสต็อกเกอร์หรือบัตรประวัติการล้างเครื่องติดไว้ประจำเครื่องทุกเครื่อง และเมื่อเข้ามาให้บริการต้องลงชื่อและวันที่ปฏิบัติในบัตรทุกครั้ง

๔.๘ ผู้เสนอให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศ จะต้องคืนอะไหล่ที่ชำรุดให้กับผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๔.๙ ผู้เสนอให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศ จะต้องจัดการให้บริการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็นต่อเครื่องปรับอากาศโดยไม่คิดมูลค่า คือ

๔.๙.๑ อุปกรณ์และน้ำยาเคมี สำหรับงานทำความสะอาดต่าง ๆ ทุกประเภท

๔.๙.๒ วัสดุ อุปกรณ์ เบ็ดเตล็ดที่ใช้ในการซ่อมบำรุง เช่น น็อต สกรู ลูกยาง ฉนวนต่าง ๆ ท่อน้ำทิ้ง พร้อมข้อต่อ อุปกรณ์ยึดติดต่าง ๆ เป็นต้น

๔.๙.๓ สารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ

๔.๙.๔ หลังทำการล้างเครื่องปรับอากาศเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำความสะอาดพื้นที่ที่ปฏิบัติงานให้สะอาด และจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

๔.๑๐ การให้บริการของผู้เสนอราคาล้างเครื่องปรับอากาศ จะต้องครอบคลุมทั้งการบริการพื้นฐาน การทำความสะอาดและระบบน้ำทิ้ง โดยผู้เสนอราคาให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศ จะต้องดำเนินการให้บริการตามตารางแผนการให้บริการ

๔.๑๑ การล้างเครื่องปรับอากาศชนิด FCU และ AHU ดังนี้

- ถอดฝาเครื่องล้างทำความสะอาด
- ถอดแผ่นกรองอากาศ (FILTER) ล้างทำความสะอาด
- ถอดถาดน้ำทิ้งล้างทำความสะอาด
- ถอดใบพัดลมมอเตอร์ล้างทำความสะอาด
- ถอดหน้ากากแอร์ด้านหน้า (กรณีถอดได้) ล้างทำความสะอาด
- ใช้เครื่องปั๊มฉีดน้ำล้างทำความสะอาดคอยล์เย็น
- เป่าหรือดูดท่อน้ำทิ้งให้สะอาด
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าว่าเป็นปกติหรือไม่
- ตรวจสอบวัดกระแสไฟฟ้าการทำงานของเครื่องว่าเป็นปกติหรือไม่
- ตรวจสอบมอเตอร์และหยอดน้ำมันหล่อลื่น
- ตรวจสอบวัดปริมาณลมแรงคอยล์เย็น
- ตรวจสอบวัดอุณหภูมิภายใน และภายนอกห้อง

๔.๑๒ การล้างเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ดังนี้

- ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนแผงกรองอากาศ
- ล้างทำความสะอาดระบบน้ำทิ้ง
- ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็น
- ล้างทำความสะอาดมอเตอร์ พัดลม และหยอดน้ำมันหล่อลื่นพัดลมมอเตอร์คอยล์เย็น
- ตรวจสอบวัดแรงดันไฟฟ้าระบบความเย็น
- วัดกระแสไฟฟ้าระบบความเย็น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

- ตรวจสอบแผนควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
- ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ระบายความร้อน
- ตรวจวัดค่าแรงดันไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์
- ตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ ช่วงสตาร์ทและการทำงานปกติ
- ตรวจวัดค่าแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์คอยล์ร้อน
- ตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าของมอเตอร์คอยล์ร้อน
- ตรวจสอบ MAGNETIC CONNECTOR
- ตรวจสอบสายไฟฟ้าและ CONNECTOR ต่อสายไฟฟ้า
- ตรวจวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ
- ตรวจวัดแรงดันน้ำยาเครื่องปรับอากาศด้านส่งและด้านกลับ
- ตรวจวัดปริมาณลมแผงคอยล์เย็น
- ตรวจวัดปริมาณลมแผงคอยล์ร้อน
- ตรวจวัดค่าคาปาซิเตอร์ของมอเตอร์คอยล์เย็น
- ตรวจวัดค่าคาปาซิเตอร์ของมอเตอร์คอยล์ร้อน
- ตรวจวัดอุณหภูมิภายใน และภายนอกห้อง

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอให้บริการดูแลล้างเครื่องปรับอากาศ จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพด้านการให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจดทะเบียนกับกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ และจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยแสดงวัตถุประสงค์ของกิจการหลักเป็นผู้ประกอบการ ดังต่อไปนี้

๕.๑.๑ เป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ หรือ

๕.๑.๒ เป็นผู้ให้บริการดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

๕.๒ ผู้เสนอให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศ จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะล้างเครื่องปรับอากาศได้ดีตามวัตถุประสงค์ โดยจะต้องมีช่างประจำที่ทำการของผู้รับจ้างอย่างน้อย ๒ คน ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ทำหน้าที่กำกับควบคุมการล้างเครื่องปรับอากาศ ให้นำหลักฐานประวัติพร้อมรูปถ่ายมาแสดงก่อนวันเข้าปฏิบัติงานตามแผน ซึ่งเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของบันทึกตกลงจ้าง โดยขณะปฏิบัติงานให้ติดป้ายชื่อแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา

หมายเหตุ การล้างเครื่องปรับอากาศสามารถปรับเปลี่ยนการล้างได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาจากเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวม

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ราคางบประมาณ ๗๕๕,๕๒๗- (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

ราคากลาง ๗๕๕,๕๒๗- (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... 12ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

๘. งานงานและการจ่ายเงิน

เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งใบตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับลงลายมือชื่อในใบมอบงานหรือใบส่งของเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยบาท)

๑๐. การกำหนดส่งมอบ


ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงลายมือชื่อ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ได้ดี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวปวีณา แก้วแดง) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายณภัทร อ่วมอ้อ) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายประสาร จันทกิตต์) นายช่างเทคนิค
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ตัวอย่าง
ใบตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน

ชื่อบริษัท/ร้าน.....

ที่อยู่.....

หน่วยงาน โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

อาคาร..... หน่วยงาน..... ชั้นที่

เลขครุภัณฑ์..... ยี่ห้อ ขนาด..... ปีที่.....

รายละเอียด การล้างเครื่องปรับอากาศ	ข้อตรวจพบ/พิจารณา		หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1. ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนแผงกรองอากาศ			
2. ล้างทำความสะอาดระบบน้ำทิ้ง			
3. ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็น			
4. ล้างทำความสะอาดมอเตอร์ พัดลม และหยอดน้ำมันหล่อลื่น พัดลมมอเตอร์คอยล์เย็น			
5. ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าระบบความเย็น			
6. วัดกระแสไฟฟ้าระบบความเย็น			
7. ตรวจสอบแผงควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ			
8. ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ระบายความร้อน			
9. ตรวจวัดค่าแรงดันไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์			
10. ตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ ช่วงสตาร์ทและ การทำงานปกติ			
11. ตรวจวัดค่าแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์คอยล์ ร้อน			
12. ตรวจสอบ MAGNETIC CONNECTOR			
13. ตรวจสอบสายไฟฟ้าและ CONNECTOR ต่อสายไฟฟ้า			
14. ตรวจวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ			
15. ตรวจวัดแรงดันน้ำยาเครื่องปรับอากาศด้านส่งและด้านกลับ			
16. ตรวจวัดปริมาณสารละลายคอยล์ร้อน/แผงคอยล์เย็น			
17. ตรวจวัดค่าคาปาซิเตอร์ของมอเตอร์คอยล์เย็น/มอเตอร์ คอยล์เย็น			
18. ตรวจวัดอุณหภูมิภายใน และภายนอกห้อง			
19. อื่นๆ			

หน่วยงานรับรองการเข้าปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ลงชื่อ
(.....)
...../...../.....

ผู้ควบคุมงาน.....
(.....)
...../...../.....

ผู้รับจ้าง.....
(.....)
...../...../.....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

ตัวอย่าง
ใบตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ FCU และ AHU

ชื่อบริษัท/ร้าน.....

ที่อยู่.....

หน่วยงาน โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

อาคาร..... หน่วยงาน..... ชั้นที่

เลขครุภัณฑ์..... ยี่ห้อ ขนาด..... ปีที่.....

รายละเอียด การล้างเครื่องปรับอากาศ	ข้อตรวจพบ/พิจารณา		หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1. ถอดฝาเครื่องล้างทำความสะอาด			
2. ถอดแผ่นกรองอากาศ (FILTER) ล้างทำความสะอาด			
3. ถอดถาดน้ำทิ้งล้างทำความสะอาด			
4. ถอดใบพัดลมมอเตอร์ล้างทำความสะอาด			
5. ถอดหน้ากากแอร์ด้านหน้า (กรณีถอดได้) ล้างทำความสะอาด			
6. ใช้เครื่องปั๊มฉีดน้ำล้างทำความสะอาด คอยล์เย็น			
7. เป่าหรือดูดท่อน้ำทิ้งให้สะอาด			
8. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าว่าเป็นปกติหรือไม่			
9. ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าการทำงานของ เครื่องว่าเป็นปกติหรือไม่			
10. ตรวจสอบมอเตอร์และหยอดน้ำมันหล่อลื่น			
11. ตรวจสอบปริมาณลมแผงคอยล์เย็น			
12. ตรวจสอบอุณหภูมิภายใน และภายนอกห้อง			
11 อื่นๆ			

หน่วยงานรับรองการเข้าปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง.....

(.....)

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมงาน.....

...../...../.....

(.....)

(.....)

...../...../.....

...../...../.....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน

ลำดับ	แผนก	ขนาด BTU	รหัสครุภัณฑ์	สถานที่ติดตั้ง	ยี่ห้อ
1	อุบัติเหตุ	เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู		ห้องแยกโรค ผังผ้า	
2		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	4120-001-0011-4/52		ยี่ห้อ สตาร์แอร์
3		เครื่องปรับอากาศ 12500 บีทียู	4120-001-0004-1/56		
4		เครื่องปรับอากาศ 19000 บีทียู	4120-001-0006-2/56	ห้องชันสูตรบาดแผล	ยี่ห้อ Unimaster
5		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-16/63	ห้องวิทยุ	ยี่ห้อ ไคเซนโกะ รุ่น DCF18
6		เครื่องปรับอากาศ 30000-36900 บีทียู	4120-001-0009-1/64	ห้องคัดกรองชั้น1	ยี่ห้อ ไคเซนโกะ รุ่น DCF36R
7		เครื่องปรับอากาศ 36000-36900 บีทียู	4120-001-0009-2/64	ห้องคัดกรองชั้น1	ยี่ห้อ ไคเซนโกะ รุ่น DCF36R
8		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0009-3/65		ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น CR365-1201
9		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0009-4/65		ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น CR365-1201
10		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0009-9/66		ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น CR365/DCR-1201
11		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0009-10/66		ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น CR365/DCR-1201
12	อาคาร 200 ปี ชั้น4	เครื่องปรับอากาศ 9000 บีทียู	4120-001-0033-3/66		ยี่ห้อ มิตซูบิชิ
13		เครื่องปรับอากาศ 9000 บีทียู	4120-001-0033-2/66		ยี่ห้อ มิตซูบิชิ
14		เครื่องปรับอากาศ 9000 บีทียู	4120-001-0033-1/66		ยี่ห้อ มิตซูบิชิ
15	ICU EMER(ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุ)	เครื่องปรับอากาศ 36000-37000 บีทียู	4120-001-0009-6/63		ยี่ห้อ ไคเซนโกะ รุ่น DCF36R
16		เครื่องปรับอากาศ 36000-37000 บีทียู	4120-001-0009-7/63		ยี่ห้อ ไคเซนโกะ รุ่น DCF36R
17	ICU อายุรกรรม	เครื่องปรับอากาศ 60,900 บีทียู	4120-001-0009-6/48	ห้องผู้ป่วย 2	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
18		เครื่องปรับอากาศ 60,900 บีทียู	4120-001-0009-7/48	ห้องผู้ป่วย 3	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
19		เครื่องปรับอากาศ 60,900 บีทียู	4120-001-0009-8/48	ห้องเตรียมยา	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
20		เครื่องปรับอากาศ 20000 บีทียู	4120-001-0005-25/48	ห้อง จนท.	ยี่ห้อ ยอร์ค
21		เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู	4120-001-0021-1/55	ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้า	ยี่ห้อ ฟานาโซนิค
22		เครื่องปรับอากาศ 60000 บีทียู	4120-001-0030-1/59		ยี่ห้อ STARAIR
23	ICU กุมารเวช		4120-001-0007-38/48		ยี่ห้อ STARAIR
24			4120-001-0007-35/48		ยี่ห้อ STARAIR
25		เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู	4120-001-0007-2/59		ยี่ห้อ STARAIR
26			4120-001-0004-2/52		ยี่ห้อ Unimaster
27		เครื่องปรับอากาศ 36000-36700 บีทียู	4120-001-0020-2/64		ยี่ห้อ ไคเซนโกะ
28		เครื่องปรับอากาศ 36000-36700 บีทียู	4120-001-0020-3/64		ยี่ห้อ ไคเซนโกะ
29	นิวบอน	เครื่องปรับอากาศ 30000 บีทียู			
30		เครื่องปรับอากาศ 30000 บีทียู			
31		เครื่องปรับอากาศ 30000 บีทียู			
32		เครื่องปรับอากาศ 30000 บีทียู			
33		เครื่องปรับอากาศ 30000 บีทียู			
34		เครื่องปรับอากาศ 30000 บีทียู			
35	ICU ศัลยกรรม	เครื่องปรับอากาศ 18000-18399-18628 บีทียู	4120-001-0006-26/59	ห้องน้ำร้อนลวก	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น AE185A
36		เครื่องปรับอากาศ 84000 บีทียู			ยี่ห้อ สตาร์แอร์
37		เครื่องปรับอากาศ 60000 บีทียู			ยี่ห้อ สตาร์แอร์
38		เครื่องปรับอากาศ 60000 บีทียู			ยี่ห้อ สตาร์แอร์

ลำดับ	แผนก	ขนาด BTU	รหัสครุภัณฑ์	สถานที่ติดตั้ง	ยี่ห้อ
-------	------	----------	--------------	----------------	--------

เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน

ลำดับ	แผนก	ขนาด BTU	รหัสครุภัณฑ์	สถานที่ติดตั้ง	ยี่ห้อ
39	อายุกรรมชาย	เครื่องปรับอากาศ 35000 บีทียู	4120-001-0009-1/53	ห้องเจ้าหน้าที่	ยี่ห้อ Unimaster 380V
40		เครื่องปรับอากาศ 20000 บีทียู	4120-001-0009-2/53	ห้องเตรียมยา	ยี่ห้อ Freeze
41		เครื่องปรับอากาศ 16000-18399 บีทียู	4120-001-0006-10/64		ยี่ห้อ Green แบบติดผนัง
42		เครื่องปรับอากาศ 16000-18399 บีทียู	4120-001-0006-11/64		ยี่ห้อ Green แบบติดผนัง
43		เครื่องปรับอากาศ 25000-26200 บีทียู	4120-001-0008-7/64		ยี่ห้อ Green แบบติดผนัง
44		เครื่องปรับอากาศ 42000 บีทียู	4120-001-0027-3/64		ยี่ห้อ DAISENO แบบตั้งแขวน
45		เครื่องปรับอากาศ 42000 บีทียู	4120-001-0027-4/64		ยี่ห้อ DAISENO แบบตั้งแขวน
46	อายุกรรมหญิง	เครื่องปรับอากาศ 12882 บีทียู(12000-13000)	4120-001-0005-1/61		
47		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399-18628 บีทียู	4120-001-0006-2/61		ยี่ห้อ สตาร์แอร์ พร้อมติดตั้ง
48		เครื่องปรับอากาศ 16000-18399 บีทียู	4120-001-0006-4/64	ห้อง Nurse Station	ยี่ห้อ ไคเซนโกะ ชนิดตั้งแขวน พร้อมติดตั้ง
49		เครื่องปรับอากาศ 16000-18399 บีทียู	4120-001-0006-5/64	ห้อง Nurse Station	ยี่ห้อ ไคเซนโกะ ชนิดตั้งแขวน พร้อมติดตั้ง
50		เครื่องปรับอากาศ 25000-26200 บีทียู	4120-001-0008-4/64	ห้องปฏิบัติการพยาบาล	ยี่ห้อ ไคเซนโกะ ชนิดตั้งแขวน พร้อมติดตั้ง
51		เครื่องปรับอากาศ 42000 บีทียู	4120-001-0027-1/64	ห้องผู้ป่วย	ยี่ห้อ ไคเซนโกะ ชนิดตั้งแขวน พร้อมติดตั้ง
52		เครื่องปรับอากาศ 42000 บีทียู	4120-001-0027-2/64	ห้องผู้ป่วย	ยี่ห้อ ไคเซนโกะ ชนิดตั้งแขวน พร้อมติดตั้ง
53		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0009-1/66		ยี่ห้อ สตาร์แอร์
54		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0009-2/66		ยี่ห้อ สตาร์แอร์
55	OPD ARV	เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	4120-001-0007-6/56		ยี่ห้อ Unimaster
56		เครื่องปรับอากาศ 25000-26200 บีทียู	4120-001-0008-8/59		ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น FCR5-804
57	OPDห้องตรวจกระดูก	เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 10,000 บีทียู	4120-001-0001-1/66 (9,400 BTU)		ยี่ห้อ มิตซูบิชิ จากคุณสุมาลี ขำทวี
58		เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 10,000 บีทียู	4120-001-0001-2/66 (9,400 BTU)		ยี่ห้อ มิตซูบิชิ จากคุณสุมาลี ขำทวี
59		เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 10,000 บีทียู	4120-001-0001-3/66 (9,400 BTU)		ยี่ห้อ มิตซูบิชิ จากคุณสุมาลี ขำทวี
60	OPD เคมีบำบัด แอร์โครงการ	เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู		เคาน์เตอร์ให้ยาเคมี	ยี่ห้อ Saijo Denki
61		เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู		เคาน์เตอร์ให้ยาเคมี	ยี่ห้อ Saijo Denki
62		เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู		ห้องให้ยาเคมี	ยี่ห้อ Saijo Denki
63		เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู		ห้องให้ยาเคมี	ยี่ห้อ Saijo Denki
64		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู		ห้องผสมยาเคมี	ยี่ห้อ Saijo Denki
65	OPD ศัลยกรรม	เครื่องปรับอากาศ 12000-13000 บีทียู	4120-001-0005-19/47	ห้องตรวจชั้น1	ยี่ห้อ แอลจี
66		เครื่องปรับอากาศ 12759 บีทียู(12000-13000)	4120-001-0005-6/62		ยี่ห้อ สตาร์แอร์ ชนิดติดผนัง
67	OPD สูติ+วางแผนครอบครัว	เครื่องปรับอากาศ 12759 บีทียู(12000-13000)	4120-001-0005-1/62		ยี่ห้อ สตาร์แอร์ ชนิดติดผนัง
68		เครื่องปรับอากาศ 12759 บีทียู(12000-13000)	4120-001-0005-2/62		ยี่ห้อ สตาร์แอร์ ชนิดติดผนัง
69		เครื่องปรับอากาศ 12759 บีทียู(12000-13000)	4120-001-0005-3/62		ยี่ห้อ สตาร์แอร์ ชนิดติดผนัง
70		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0009-3/62		ยี่ห้อ ไคเซนโกะ ชนิดตั้งแขวน
71		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0009-4/62		ยี่ห้อ ไคเซนโกะ ชนิดตั้งแขวน
72		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-3/66	ฝากครรภ์ชั้น2	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น DE185A
73	OPDส่องกล้อง	เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู	4120-001-0020-2/61		ยี่ห้อ STAR-AIR แบบแขวน
74		เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู	4120-001-0020-3/61		ยี่ห้อ STAR-AIR แบบแขวน

ลำดับ	แผนก	ขนาด BTU	รหัสครุภัณฑ์	สถานที่ติดตั้ง	ยี่ห้อ
-------	------	----------	--------------	----------------	--------

เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน

ลำดับ	แผนก	ขนาด BTU	รหัสครุภัณฑ์	สถานที่ติดตั้ง	ยี่ห้อ
75	PCUอายุรกรรม(ศคม.)	เครื่องปรับอากาศ 12000-13000 บีทียู	4120-001-0005-1/57	ห้องตรวจ 1	
76		เครื่องปรับอากาศ 12000-13000 บีทียู	4120-001-0005-2/57	ห้องตรวจ 2	
77		เครื่องปรับอากาศ 12000-13000 บีทียู	4120-001-0005-3/57	ห้องตรวจ 3	
78		เครื่องปรับอากาศ 12000-13000 บีทียู	4120-001-0005-4/57	ห้องทำแผล	
79	PCUห้องบัตร(ศคม.)	เครื่องปรับอากาศ 25000-26200 บีทียู	4120-001-0008-3/57		
80	ศคม.	เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู	4120-001-0007-12/66		ยี่ห้อ สดาร์แอร์
81		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0009-18/66		ยี่ห้อ สดาร์แอร์
82		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0009-19/66		ยี่ห้อ สดาร์แอร์
83		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0009-21/66		ยี่ห้อ สดาร์แอร์
84	PCUการเงิน(ศคม.)	เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 10,000 บีทียู	4120-001-0001-1/57 (9,000 BTU)		
85	PCUเภสัชกรรม(ศคม.)	เครื่องปรับอากาศ 25000-26200 บีทียู	4120-001-0008-1/57		
86		เครื่องปรับอากาศ 25000-26200 บีทียู	4120-001-0008-2/57		
87	PCUเวชกรรมสังคม(ศคม.)	เครื่องปรับอากาศ 25000-26200 บีทียู	4120-001-0008-4/57	ห้องเจ้าหน้าที่	
88	ICU General(Sub Icu)	เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู	4120-001-0006-3/58		ยี่ห้อ สดาร์แอร์
89		เครื่องปรับอากาศ 30000-35000 บีทียู	4120-001-0009-3/61		ยี่ห้อ มิตซูบิชิ
90		เครื่องปรับอากาศ 30000-35000 บีทียู	4120-001-0009-4/61		ยี่ห้อ มิตซูบิชิ
91		เครื่องปรับอากาศ 30000-35000 บีทียู	4120-001-0009-5/61		ยี่ห้อ มิตซูบิชิ
92		เครื่องปรับอากาศ 30000-35000 บีทียู	4120-001-0009-6/61		ยี่ห้อ มิตซูบิชิ
93		เครื่องปรับอากาศ 30000-35000 บีทียู	4120-001-0009-7/61		ยี่ห้อ มิตซูบิชิ
94		เครื่องปรับอากาศ 30000-35000 บีทียู	4120-001-0009-8/61		ยี่ห้อ มิตซูบิชิ
95		เครื่องปรับอากาศ 30000-35000 บีทียู	4120-001-0009-9/61		ยี่ห้อ มิตซูบิชิ
96		เครื่องปรับอากาศ 30000-35000 บีทียู	4120-001-0009-10/61		ยี่ห้อ มิตซูบิชิ
97		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-6/66		ยี่ห้อ Freeze
98		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู			
99		เครื่องปรับอากาศ 30000-35000 บีทียู			
100		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-1/65	เงินบริจาค ไม่ระบุ	ยี่ห้อ สดาร์แอร์ แบบติดผนัง พร้อม ทามเมอร์ 2ชุด
101		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-2/65	เงินบริจาค ไม่ระบุ	ยี่ห้อ สดาร์แอร์ แบบติดผนัง พร้อม ทามเมอร์ 2ชุด
102		เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู	4120-001-0007-2/65	เงินบริจาค ไม่ระบุ	ยี่ห้อ สดาร์แอร์ แบบติดผนัง พร้อม ทามเมอร์ 2ชุด
103		เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู	4120-001-0007-3/65	เงินบริจาค ไม่ระบุ	ยี่ห้อ สดาร์แอร์ แบบติดผนัง พร้อม ทามเมอร์ 2ชุด
104		เครื่องปรับอากาศ 30,000-32,000บีทียู	4120-001-0025-1/65		ยี่ห้อ สดาร์แอร์ รุ่น CR-305A ชนิดตั้ง แขวน
105		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0009-12/66		ยี่ห้อ สดาร์แอร์ CR365/1201
106	เอ็กซเรย์	เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 10,000 บีทียู	4120-001-0001-1/59	จากนางถวิล ดวงโต	ยี่ห้อ Electrolux
107		เครื่องปรับอากาศ 12000 บีทียู	4120-001-0005-1/65	ไม่ประสงค์ออกนาม	

ลำดับ	แผนก	ขนาด BTU	รหัสครุภัณฑ์	สถานที่ติดตั้ง	ยี่ห้อ
-------	------	----------	--------------	----------------	--------

เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน

ลำดับ	แผนก	ขนาด BTU	รหัสครุภัณฑ์	สถานที่ติดตั้ง	ยี่ห้อ
108	เอ็กซเรย์	เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	4120-001-0007-3/54	ห้องเอ็กซเรย์ 1	ยี่ห้อ EMINENTแบบแขวน
109		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	4120-001-0007-1/57	ห้องพักรักษาตัวผู้ป่วย	ยี่ห้อ STAR-ARIRE รุ่น FCR5-804/AE-A
110		เครื่องปรับอากาศ 36000-37000 บีทียู	4120-001-0009-3/63		ยี่ห้อ ไดเซนโกะ รุ่น DCF36R
111		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-2/66		ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น DE185A
112		เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู	4120-001-0007-4/66		ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น DE245-800
113		เครื่องปรับอากาศ 20000 บีทียู	4120-001-0007-2/67	ห้อง x-ray	ยี่ห้อ YORK
114	กระดูกขาย	เครื่องปรับอากาศ 12000 บีทียู	4120-001-0005-1/50	ห้องหัวหน้า	ยี่ห้อ YORK(12638)
115		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	4120-001-0007-1/66		ยี่ห้อ สตาร์แอร์ แบบตั้งแขวน รุ่น DCR-800
116		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-18/66		ยี่ห้อ สตาร์แอร์
117	กระดูกหญิง	เครื่องปรับอากาศ 13000 บีทียู	4120-001-0005-1/49	ห้องหัวหน้า	ยี่ห้อ TOSHIBA
118		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	4120-001-0008-3/50	ห้องพยาบาล จนท.	ยี่ห้อ ไซโจ
119		เครื่องปรับอากาศ 12000 บีทียู	4120-001-0005-1/49	ห้องประชุม	ยี่ห้อ มิตซู
120	กายภาพบำบัด	เครื่องปรับอากาศ 33000 บีทียู	4120-001-0013-1/48	ห้องฟิสิกส์กายภาพบำบัด	ยี่ห้อ แครเรีย
121		เครื่องปรับอากาศ 19000 บีทียู	4120-001-0006-5/49	ห้องธุรการ	ยี่ห้อ แครเรีย
122		เครื่องปรับอากาศ 19000 บีทียู	4120-001-0006-6/49	US	ยี่ห้อ แครเรีย
123		เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู	4120-001-0009-10/49	ห้องออกกำลังกาย	ยี่ห้อ แครเรีย
124		เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู	4120-001-0009-11/49	ห้องออกกำลังกาย	ยี่ห้อ แครเรีย
125		เครื่องปรับอากาศ 48000 บีทียู	4120-001-0029-3/49	ห้องประชุมกายภาพ	ยี่ห้อ แครเรีย
126		เครื่องปรับอากาศ 100000 บีทียู	4120-001-0030-1/50	ห้องด้านหลังกายภาพ	ยี่ห้อ แครเรีย
127		ห้องนักกายภาพ 18000 บีทียู			
128		เครื่องปรับอากาศ 36000-37000 บีทียู	4120-001-0009-1/63		ยี่ห้อ ไดเซนโกะ รุ่น DCF36R
129		เครื่องปรับอากาศ 36000-37000 บีทียู	4120-001-0009-2/63		ยี่ห้อ ไดเซนโกะ รุ่น DCF36R
130	กายอุปกรณ์	เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู	4120-001-0006-4/59		ยี่ห้อ STAR AIR รุ่น AE185A/RE185A
131		เครื่องปรับอากาศ 45300 บีทียู(40000-46000)	4120-001-0019-1/63		ยี่ห้อ ไดเซนโกะ รุ่น AK1600
132	กุมารเวช	เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	4120-001-0011-5/52	ศูนย์การเรียนรู้โครงการพระเน	ยี่ห้อ STARAIR
133			4120-001-0001-4/39	ห้องพักรักษาตัว	
134		เครื่องปรับอากาศ 32000 บีทียู	4120-001-0014-1/56	เคาน์เตอร์พยาบาล	ยี่ห้อ Unimaster
135	Picu กุมาร	เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0020-3/64		ยี่ห้อ Daisenko
136		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0020-2/64		ยี่ห้อ Daisenko
137		เครื่องปรับอากาศ 12000 บีทียู	4120-001-0005-1/64		ยี่ห้อ Daisenko
138		เครื่องปรับอากาศ 12000 บีทียู	4120-001-0005-2/64		ยี่ห้อ Daisenko
139		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	4120-001-0008-2/64		ยี่ห้อ Daisenko
140		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	4120-001-0008-3/64		ยี่ห้อ Daisenko
141	ห้องคลอด	เครื่องปรับอากาศ 40000 บีทียู	4120-001-0027-1/59		
142		เครื่องปรับอากาศ 13000 บีทียู	4120-001-0005-5/49		
143		เครื่องปรับอากาศ 25000-26200 บีทียู	4120-001-0008-2/63		ชนิดตั้งแขวน พร้อมติยี่ห้อ ไดเซนโกะ
144		เครื่องปรับอากาศ 25000-26200 บีทียู	4120-001-0008-3/63		ชนิดตั้งแขวน พร้อมติยี่ห้อ ไดเซนโกะ

ลำดับ	แผนก	ขนาด BTU	รหัสครุภัณฑ์	สถานที่ติดตั้ง	ยี่ห้อ
-------	------	----------	--------------	----------------	--------

เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน

ลำดับ	แผนก	ขนาด BTU	รหัสครุภัณฑ์	สถานที่ติดตั้ง	ยี่ห้อ
145	ห้องคลอด	เครื่องปรับอากาศ 25000-26200 บีทียู	4120-001-0008-4/63		ชนิดตั้งแขวน พร้อมติยี่ห้อ ไคเซนโกะ
146		เครื่องปรับอากาศ 25000-26200 บีทียู	4120-001-0008-5/63		ชนิดตั้งแขวน พร้อมติยี่ห้อ ไคเซนโกะ
147		เครื่องปรับอากาศ 25000-26200 บีทียู	4120-001-0008-6/63		ชนิดตั้งแขวน พร้อมติยี่ห้อ ไคเซนโกะ
148		เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู	4120-001-0007-11/66		ยี่ห้อ สตาร์แอร์
149	จักรุวิทยา	เครื่องปรับอากาศ 25200-25900 บีทียู	4120-001-0010-1/64		ชนิดตั้งแขวน พร้อมติยี่ห้อ ไคเซนโกะ
150		เครื่องปรับอากาศ 36000-36900 บีทียู	4120-001-0020-1/64		ชนิดตั้งแขวน พร้อมติยี่ห้อ ไคเซนโกะ
151	จิตเวชห้องรักใจ ชั้น2	เครื่องปรับอากาศ 35000 บีทียู	4120-001-0009-1/40	ห้องรักใจ ชั้น2	ยี่ห้อ Fujibishi
152		เครื่องปรับอากาศ 35000 บีทียู	4120-001-0009-6/40	ห้องรักใจ ชั้น2	ยี่ห้อ Fujibishi
153		เครื่องปรับอากาศ 20000 บีทียู	4120-0001-00061/42	ห้องนักจิตวิทยา	ยี่ห้อ Fujibishi
154		เครื่องปรับอากาศ 12000-13000 บีทียู	4120-001-0005-1/66	ห้องให้การคำปรึกษา ชั้น2	
155		เครื่องปรับอากาศ 12000-13000 บีทียู	4120-001-0005-2/66	ห้องให้การคำปรึกษา ชั้น2	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ DE125A
156		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-4/66	ติดที่ ชั้น กระดูกหมุย	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ DE125A
157		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-5/66	ติดที่ ชั้น กระดูกหมุย	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ DE125A
158	โครงสร้างพื้นฐานฯ	เครื่องปรับอากาศ 32000 บีทียู	4120-001-0001-1/53	ห้องทำงาน จนท.	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
159		เครื่องปรับอากาศ 32000 บีทียู	4120-001-0001-2/53	ห้องทำงาน จนท.	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
160		เครื่องปรับอากาศ 32000 บีทียู	4120-001-0001-3/53	ห้องประชุม	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
161		เครื่องปรับอากาศ 32000 บีทียู	4120-001-0001-4/53	ห้องประชุม	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
162		เครื่องปรับอากาศ 32000 บีทียู	4120-001-0001-5/53	ห้องประชุม	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
163		เครื่องปรับอากาศ 32000 บีทียู	4120-001-0001-5/56	ห้องเครือข่ายโทรศัพท์	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
164		เครื่องปรับอากาศ 36000-37000 บีทียู	4120-001-0009-4/63	ห้องลิฟท์พิเศษนคร	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
165		เครื่องปรับอากาศ 36000-37000 บีทียู	4120-001-0009-8/63	ห้องลิฟท์พิเศษนคร	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
166		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู		ห้องช่างไฟฟ้า(ห้องกลาง)	ยี่ห้อ Saijo Denki
167		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู		ห้องควบคุมไฟฟ้า	ยี่ห้อ Saijo Denki
168		เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู		ห้องควบคุมโทรศัพท์	ยี่ห้อ Saijo Denki
169		เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู		ห้องควบคุมโทรศัพท์	ยี่ห้อ Saijo Denki
170	ซักฟอก	เครื่องปรับอากาศ 16000 บีทียู	4120-001-0006-1/57	มาพร้อมกับอาคาร	
171		เครื่องปรับอากาศ 35000 บีทียู	4120-001-0011-1/57	พร้อมอาคารซักฟอก	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
172		เครื่องปรับอากาศ 35000 บีทียู	4120-001-0011-2/57	มาพร้อมอาคารซักฟอก	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
173		เครื่องปรับอากาศ 20000 บีทียู	4120-001-0016-3/57	ห้องเย็บผ้า	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
174		เครื่องปรับอากาศ 20000 บีทียู	4120-001-0016-4/57	ห้องเย็บผ้า	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
175	ผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก	เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0009-5/66	ชั้น5 อาคารพิเศษนคร	สตาร์แอร์ แบบตั้งแขวน รุ่น DCR-1201
176		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0009-6/66	ชั้น5 อาคารพิเศษนคร	สตาร์แอร์ แบบตั้งแขวน รุ่น DCR-1201
177	ทันตกรรม	เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู		ห้องเนกะทูป	ยี่ห้อ Daisenko
178		เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู		ห้องเนกะทูป	ยี่ห้อ Daisenko
179		เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู		ห้องเนกะทูป	ยี่ห้อ Daisenko
180		เครื่องปรับอากาศ 18000-19500 บีทียู	4120-001-0006-18/63	พร้อมมมอุปกรณ์	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ ชนิดติดผนัง

ลำดับ	แผนก	ขนาด BTU	รหัสครุภัณฑ์	สถานที่ติดตั้ง	ยี่ห้อ
-------	------	----------	--------------	----------------	--------

เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน

ลำดับ	แผนก	ขนาด BTU	รหัสครุภัณฑ์	สถานที่ติดตั้ง	ยี่ห้อ
181	ห้องทำฟัน	เครื่องปรับอากาศ 18000-19500 บีทียู	4120-001-0006-19/63	พร้อมมออุปกรณ์	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ ชนิดติดผนัง
182		เครื่องปรับอากาศ 18000-19500 บีทียู	4120-001-0006-20/63	พร้อมมออุปกรณ์	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ ชนิดติดผนัง
183		เครื่องปรับอากาศ 18000-19500 บีทียู	4120-001-0006-21/63	พร้อมมออุปกรณ์	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ ชนิดติดผนัง
184		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-12/66		ยี่ห้อ สตาร์แอร์
185		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-13/66		ยี่ห้อ สตาร์แอร์
186	ห้องทำฟัน	เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-14/66		ยี่ห้อ สตาร์แอร์
187		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-15/66		ยี่ห้อ สตาร์แอร์
188	ธนาคารเลือด	เครื่องปรับอากาศ 35000 บีทียู	4120-001-0009-1/54	ห้องบริจาคโลหิต	ยี่ห้อ Unimaster 380V
189		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	4120-001-0007-1/54	ห้องบริจาคโลหิต	ยี่ห้อ Unimaster
190		เครื่องปรับอากาศ 40000 บีทียู	4120-001-0010-1/57	ห้องเก็บโลหิต	ยี่ห้อ Uni master
191		เครื่องปรับอากาศ 40000 บีทียู	4120-001-0010-2/57	ห้องเก็บโลหิต	ยี่ห้อ Uni master
192		เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู	4120-001-0007-2/66		ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น CE245/DCR5-800
193		เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู	4120-001-0007-3/66		ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น CE245/DCR5-800
194	ธุรการ	เครื่องปรับอากาศ 12000 บีทียู	4120-001-0005-2/65	ห้องธุรการ	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
195	สำนักเลขา ชั้น8	เครื่องปรับอากาศ 12000 บีทียู	4120-001-0005-1/63		ยี่ห้อ STARAIR
196	การพยาบาล	เครื่องปรับอากาศ 12000 บีทียู	4120-001-0005-8/62		ยี่ห้อ Electrolux
197	นิติกร	เครื่องปรับอากาศ 19000 บีทียู	4120-001-0006-7/65		ยี่ห้อ STARAIR
198	งานผู้ป่วยนอก	เครื่องปรับอากาศ 20000 บีทียู	4120-001-0007-1/61	ห้องประชุมผู้ป่วยนอก	ยี่ห้อ STARAIR
199	ชั้น2	เครื่องปรับอากาศ 12000 บีทียู	4120-001-0005-1/51	ห้องตรวจโรคทั่วไป	ยี่ห้อ มิตซูบิชิ
200		เครื่องปรับอากาศ 9000 บีทียู		การเงิน ชั้น2	
201		เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู		ห้องจ่ายยาชั้น2	ยี่ห้อ Daisenko
202		เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู		ห้องจ่ายยาชั้น2	ยี่ห้อ Daisenko
203		เครื่องปรับอากาศ 12000 บีทียู		ห้องจ่ายยาชั้น2	ยี่ห้อ Unimaster
204		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-1/64	ช่วงโควิด ยี่ห้อสตาร์แอร์	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
205		เครื่องปรับอากาศ 25000-30900 บีทียู	4120-001-0008-1/65	-ศูนย์คลินิก ARI	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
206	กลุ่มงานนิติเวช	เครื่องปรับอากาศ 25000-26200 บีทียู	4120-001-0008-6/59	ห้องผ่าศพ	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น FCR5-804/AE255A
207		เครื่องปรับอากาศ 25000-26200 บีทียู	4120-001-0008-2/59	ห้องทำงานแพทย์	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น FCR5-804/AE255A
208		เครื่องปรับอากาศ 25000-26200 บีทียู	4120-001-0008-3/59	ห้องตรวจผู้ป่วยคดี	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น FCR5-804/AE255A
209		เครื่องปรับอากาศ 25000-26200 บีทียู	4120-001-0008-4/59	ห้องธุรการ	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น FCR5-804/AE255
210		เครื่องปรับอากาศ 25000-26200 บีทียู	4120-001-0008-5/59	ห้องผ่าศพ	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น FCR5-804/AE255A
211		เครื่องปรับอากาศ 25000-30900 บีทียู	4120-001-0008-3/65		ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น DCR5-800
212		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-11/66		ยี่ห้อ สตาร์แอร์
213	ประชาสัมพันธ์	เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู	4120-001-0008-2/50	ห้องโอเปอเรเตอร์	
214		เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 10,000 บีทียู	4120-001-0001-1/63	ห้องโอเปอเรเตอร์	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ ชนิดติดผนัง
215		เครื่องปรับอากาศ 9000 บีทียู	4120-001-0033-1/64		ยี่ห้อ สตาร์แอร์ ชนิดติดผนัง

ลำดับ	แผนก	ขนาด BTU	รหัสครุภัณฑ์	สถานที่ติดตั้ง	ยี่ห้อ
-------	------	----------	--------------	----------------	--------

เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน

ลำดับ	แผนก	ขนาด BTU	รหัสครุภัณฑ์	สถานที่ติดตั้ง	ยี่ห้อ
216	การแพทย์ผสมผสาน	เครื่องปรับอากาศ 19000 บีทียู	4120-001-0006-2/44	ห้องนวด	ยี่ห้อ SILVER
217		เครื่องปรับอากาศ 20000-20200 บีทียู	4120-001-0016-2/53	ห้องนวด	ยี่ห้อ STAIRAIR
218		เครื่องปรับอากาศ 20000-20200 บีทียู	4120-001-0016-3/53	ห้องนวด	ยี่ห้อ STAIRAIR
219		เครื่องปรับอากาศ 20000-20200 บีทียู	4120-001-0016-4/53	ห้องนวด	ยี่ห้อ STAIRAIR
220		เครื่องปรับอากาศ 20000-20200 บีทียู	4120-001-0016-5/53	ฝั่งเข็ม	ยี่ห้อ STAIRAIR
221		เครื่องปรับอากาศ 20000-20200 บีทียู	4120-001-0016-6/53	ฝั่งเข็ม	ยี่ห้อ STAIRAIR
222		เครื่องปรับอากาศ 20000-20200 บีทียู	4120-001-0016-7/53	ฝั่งเข็ม	ยี่ห้อ STAIRAIR
223		เครื่องปรับอากาศ 20000-20200 บีทียู	4120-001-0016-1/53	ห้องนวด	ยี่ห้อ STAIRAIR
224		เครื่องปรับอากาศ 20200 บีทียู	4120-001-0004-1/54	ห้องนวด	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
225	ผ่าตัด 60 พรรษา ชั้น 3	เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0009-9/63		
226		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	4120-001-0010-1/64		
227		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0020-1/64		
228		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0009-15/66		
229		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0009-16/66		
230		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู			
231		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	4120-001-0007-2/53		
232		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	4120-001-0007-3/53		
233		เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู			
234		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู			
235		เครื่องปรับอากาศ 12000 บีทียู	4120-001-0005-7/62		
236		เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู			
237	ผ่าตัด 60 พรรษา ชั้น 2	เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู			
238		เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู			
239		เครื่องปรับอากาศ 12000 บีทียู	4120-001-0005-5/62		
240		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู			
241		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู			
242		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู			ยี่ห้อ สตาร์แอร์
243		เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู			ยี่ห้อ สตาร์แอร์
244		เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู			
245		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู			
246		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0008-3/52		จาก พระมหาไชยาพร
247	พยาธิวิทยากายวิภาค	เครื่องปรับอากาศ 13000 บีทียู	4120-001-0005-3/47	ห้องพักแพทย์ ชั้น 1	ยี่ห้อ แครีเรีย
248		เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู	4120-001-0020-4/61		สตาร์แอร์ OR365A/ICR
249		เครื่องปรับอากาศ	4120-001-0008-1/52		UNIMASTER AIR
250		เครื่องปรับอากาศ 36000-37000 บีทียู	4120-001-0009-5/62		ยี่ห้อ ไคเซนโกะ รุ่น DCF 36R
	พยาธิวิทยาคลินิก				
251	LAB ใหม่	เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู			ยี่ห้อ Saijo Denki
252	แอร์โครงการ 1	เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู			ยี่ห้อ York
253		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู			ยี่ห้อ King Cool
254		เครื่องปรับอากาศ 19000 บีทียู	4120-001-0021-1/53		ยี่ห้อ STAIRAIR

ลำดับ	แผนก	ขนาด BTU	รหัสครุภัณฑ์	สถานที่ติดตั้ง	ยี่ห้อ
-------	------	----------	--------------	----------------	--------

เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน

ลำดับ	แผนก	ขนาด BTU	รหัสครุภัณฑ์	สถานที่ติดตั้ง	ยี่ห้อ
255	LAL กลาง	เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู			ยี่ห้อ SEASON
256		เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู			ยี่ห้อ Saijo Denki
257		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู			ยี่ห้อ STAIRAIR
258		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู			ยี่ห้อ Daisenko
259		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0026-1/59		ยี่ห้อ STAIRAIR
260		เครื่องปรับอากาศ 30000 บีทียู	4120-001-0009-1/51		ยี่ห้อ STAIRAIR
261		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0026-2/59		ยี่ห้อ STAIRAIR
262		เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู			ยี่ห้อ Saijo Denki
263		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู			ยี่ห้อ STAIRAIR
264	LAL กลาง	เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู			ยี่ห้อ Saijo Denki
265		เครื่องปรับอากาศ 12000 บีทียู			ยี่ห้อ MDV
266		เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู	4120-001-0007-1/52		ยี่ห้อ Panasonic
267		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0009-14/66	ห้องตรวจไข้หวัดใหญ่ LAB	ยี่ห้อ STAIRAIR
268		เครื่องปรับอากาศ 13000 บีทียู	4120-001-0005-1/67		จาก บ.คลิแนค
269		เครื่องปรับอากาศ 19000 บีทียู	4120-001-0006-1/44	ห้องเก็บพัสดุรวม	ยี่ห้อ แครเรีย
270		เครื่องปรับอากาศ 13000 บีทียู	4120-001-0005-1/47	ห้องจุลชีว ชั้น 3	ยี่ห้อ CARRIER
271		เครื่องปรับอากาศ 26000 บีทียู	4120-001-0007-4/53	สนง. เจ้าหน้าที่	ยี่ห้อ CARRIER
272		เครื่องปรับอากาศ 36489.29 บีทียู	4120-001-0007-2/54	LAB OPD	ยี่ห้อ KINGCOOL
273		เครื่องปรับอากาศ 19000 บีทียู	4120-001-0005-17/47	ห้องพักเจ้าหน้าที่	ยี่ห้อ CARRIER
274		เครื่องปรับอากาศ 38000 บีทียู	4120-001-0026-1/59	ห้อง LAB	
275		เครื่องปรับอากาศ 38000 บีทียู	4120-001-0026-2/59	ห้อง LAB	
276		เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู	4120-001-0007-1/59	ห้องเพาะเลี้ยงเชื้อ	ยี่ห้อ Haie
277		เครื่องปรับอากาศ 18000-19500 บีทียู	4120-001-0006-22/63	มาจากห้องเสี่ยงตามสาย	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ ชนิดติดผนัง
278		เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 9000 บีทียู	4120-001-0001-1/64 (9,400 BTU	สำหรับตรวจ PCR COVID	ยี่ห้อ CARRIER รุ่น ABF
279		เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 9000 บีทียู	4120-001-0001-2/64 (9,400 BTU	สำหรับตรวจ PCR COVID	ยี่ห้อ CARRIER รุ่น ABF
280		เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 9000 บีทียู	4120-001-0001-3/64 (9,400 BTU	สำหรับตรวจ PCR COVID	ยี่ห้อ CARRIER รุ่น ABF
281		เครื่องปรับอากาศ 19000 บีทียู	4120-001-0015-1/53	ห้องเจ้าหน้าที่	ยี่ห้อ แครเรีย
282		เครื่องปรับอากาศ 12,266.82 บีทียู	4120-001-0012-1/53	BACTERIA	ยี่ห้อ มิซูบิชิ
283		เครื่องปรับอากาศ 32000 บีทียู	4120-001-0014-1/55	ห้องปฏิบัติการพิเศษ	ยี่ห้อ Unimaster
284		เครื่องปรับอากาศ 28000-30500 บีทียู	4120-001-0007-1/63	ชั้น3 ห้องเก็บสต็อก	ยี่ห้อ ไดเซนโกะ ชนิดตั้งแขวน รุ่น DCF
285		เครื่องปรับอากาศ 28000-30500 บีทียู	4120-001-0007-2/63	ชั้น3 ห้องเก็บสต็อก	ยี่ห้อ ไดเซนโกะ ชนิดตั้งแขวน รุ่น DCF
286		เครื่องปรับอากาศ 36000-37000 บีทียู	4120-001-0009-1/65	ชั้น3 ห้องรับส่ง	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ ชนิดตั้งแขวน รุ่น CR-365A
287		เครื่องปรับอากาศ 36000-37000 บีทียู	4120-001-0009-2/65	ห้องจุลชีววิทยา	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ ชนิดตั้งแขวน รุ่น CR-365A
288		เครื่องปรับอากาศ 36000-37000 บีทียู	4120-001-0009-5/65	ห้องปฏิบัติการผู้ป่วย	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ ชนิดตั้งแขวน
289	กลุ่มงานพัสดุ(คลัง)	เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู	4120-001-0014-1/57	พร้อมอาคาร	

ลำดับ	แผนก	ขนาด BTU	รหัสครุภัณฑ์	สถานที่ติดตั้ง	ยี่ห้อ
-------	------	----------	--------------	----------------	--------

เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน

[illegible]

ลำดับ	แผนก	ขนาด BTU	รหัสครุภัณฑ์	สถานที่ติดตั้ง	ยี่ห้อ
-------	------	----------	--------------	----------------	--------

เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน

ลำดับ	แผนก	ขนาด BTU	รหัสครุภัณฑ์	สถานที่ติดตั้ง	ยี่ห้อ
330	พิเศษมหาวิทยาลัย	เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-16/59		
331		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-17/59		
332		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-18/59		
333		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-19/59		
334		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-20/59		
335		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-21/59		
336		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399-18628 บีทียู	4120-001-0006-27/59	เคาน์เตอร์พยาบาล	
337		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0009-3/59	เคาน์เตอร์พยาบาล	
338		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0009-4/59	เคาน์เตอร์พยาบาล	
339		เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู	4120-001-0007-5/65	จากศูนย์บริการ เพชรบุรี	
340	ยานพาหนะ	เครื่องปรับอากาศ 25000-26200 บีทียู	4120-001-0008-1/59		ยี่ห้อ TASAKI
341	ยาม	เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู	4120-001-0006-2/60		ยี่ห้อ มิตซูบิชิ
342		เครื่องปรับอากาศ 12000 บีทียู	4120-001-0006-2/61		ยี่ห้อ Saijo Kenki
343	โสตทัศนศึกษา	เครื่องปรับอากาศ 36000-44000 บีทียู	4120-001-0009-1/67		ยี่ห้อ สตาร์แอร์
344		เครื่องปรับอากาศ 36000-44000 บีทียู	4120-001-0009-2/67		ยี่ห้อ สตาร์แอร์
345	กลุ่มงานวิสัญญี	เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู	4120-001-0008-4/52	ห้องนอน	Umimaster
346		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	4120-001-0008-5/52	ห้องหัวหน้า	Umimaster
347		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	4120-001-0007-1/56		ยี่ห้อ Unimaster00
348		เครื่องปรับอากาศ 12759 บีทียู(12000-13000)	4120-001-0005-5/62	ห้องพักเวร	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ ชนิดติดผนัง
349		เครื่องปรับอากาศ 36000บีทียู(12000-13000)	4120-001-0008-3/52	ห้องพักเวร	ยี่ห้อ Unimaster
350	ห้องบัตร	เครื่องปรับอากาศ 30000 บีทียู	4120-001-0025-1/59	ริโหมดชนิดมีสายพร้อม	ยี่ห้อ TASAKI รุ่น FUGE3
351		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-4/65	นอกเวลา	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ ติดผนัง รุ่น CE-185A
352	กลุ่มงานดิจิทัล	เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	4120-001-0008-1/64		ยี่ห้อ Daisenko
353		เครื่องปรับอากาศ 38000 บีทียู	4120-001-0002-2/54		ยี่ห้อ STAIRAIR
354		เครื่องปรับอากาศ 38000 บีทียู	4120-001-0002-1/54		ยี่ห้อ STAIRAIR
355	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู		ห้องปฏิบัติงาน	ยี่ห้อ ไซโจ
356		เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู	4120-001-0020-1/60		ยี่ห้อ ไคเซนโกะ ชนิดตั้งแขวน
357		เครื่องปรับอากาศ 12000-13000 บีทียู	4120-001-0005-3/66		ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น DE125A
358		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-16/66		ยี่ห้อ สตาร์แอร์
359		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-17/66		ยี่ห้อ สตาร์แอร์
360	ศูนย์จ่ายกลาง	เครื่องปรับอากาศ 26200 บีทียู	4120-001-0008-2/52	ห้องปฏิบัติงาน	ยี่ห้อ UNIMASTER AIR
361		เครื่องปรับอากาศ 26200 บีทียู	4120-001-0008-3/52	ห้องปฏิบัติงาน	ยี่ห้อ UNIMASTER AIR
362		เครื่องปรับอากาศ 12759 บีทียู(12000-13000)	4120-001-0005-4/62		
363		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-1/62		
364		เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู	4120-001-0007-1/62		
365		เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู	4120-001-0007-2/62		
366		เครื่องปรับอากาศ 30,000-32,000บีทียู	4120-001-0025-1/62	พร้อมติดตั้ง	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ ชนิดตั้งแขวน
367		เครื่องปรับอากาศ 30,000-32,000บีทียู	4120-001-0025-2/62		ยี่ห้อ สตาร์แอร์ ชนิดตั้งแขวน
368		เครื่องปรับอากาศ 30,000-32,000บีทียู	4120-001-0025-3/62		ยี่ห้อ สตาร์แอร์
369	คลังกรรมชวย	เครื่องปรับอากาศ 21000 บีทียู	4120-001-0010-1/52		UNIMASTER
370		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-2/62	ห้องสำนักงาน	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ ชนิดติดผนัง
371		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-15/63	ชนิดติดผนัง	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น CE18/DE18
372		เครื่องปรับอากาศ 16000-18399 บีทียู	4120-001-0006-8/64		ยี่ห้อ สตาร์แอร์ แบบติดผนัง

ลำดับ	แผนก	ขนาด BTU	รหัสครุภัณฑ์	สถานที่ติดตั้ง	ยี่ห้อ
-------	------	----------	--------------	----------------	--------

เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน

ลำดับ	แผนก	ขนาด BTU	รหัสครุภัณฑ์	สถานที่ติดตั้ง	ยี่ห้อ
373	ศัลยกรรมชาย	เครื่องปรับอากาศ 16000-18399 บีทียู	4120-001-0006-9/64		ยี่ห้อ สตาร์แอร์ แบบติดผนัง
374		เครื่องปรับอากาศ 25000-26200 บีทียู	4120-001-0008-5/64		ยี่ห้อ สตาร์แอร์ แบบแขวน
375		เครื่องปรับอากาศ 25000-26200 บีทียู	4120-001-0008-6/64		ยี่ห้อ สตาร์แอร์ แบบติดผนัง
376		เครื่องปรับอากาศแบบทอลมเย็น	4120-001-0036-1/66	พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	ขนาด 3,820 วัตต์
377	ศัลยกรรมหญิงและเด็ก	เครื่องปรับอากาศ 19000 บีทียู	4120-001-0006-3/61	สำนักงาน	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
378		เครื่องปรับอากาศ 35000 บีทียู		หอผู้ป่วยหนัก	ยี่ห้อ FREEZE
379		เครื่องปรับอากาศ 13000 บีทียู		ห้องกินข้าว	ห้องโซโจ
380		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	4120-001-0006-3/62		ยี่ห้อ สตาร์แอร์ ชนิดติดผนัง
381		เครื่องปรับอากาศ 25000-26200 บีทียู	4120-001-0008-7/63		ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น CE-245
382		เครื่องปรับอากาศ 25000-26200 บีทียู	4120-001-0008-8/63		ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น CE-245
383		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-5/65		จากคุณชวน เลียนชอบ
384	ICU ศัลยกรรมอุบัติเหตุ	เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู	4120-001-0007-1/65		ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น CE/DE24
385		เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 10,000 บีทียู	4120-001-0001-4/66 (9,400 BTU	ศัลยกรรมอุบัติเหตุ	ยี่ห้อ มิตซูบิชิ
386		เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 10,000 บีทียู	4120-001-0001-5/66 (9,400 BTU	ศัลยกรรมอุบัติเหตุ	ยี่ห้อ มิตซูบิชิ
387		เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 10,000 บีทียู	4120-001-0001-6/66 (9,400 BTU	ศัลยกรรมอุบัติเหตุ	ยี่ห้อ มิตซูบิชิ
388	ศูนย์จัดเก็บรายได้	เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู	4120-001-0013-1/47		ยี่ห้อ สตาร์แอร์
389		เครื่องปรับอากาศ 21,000 บีทียู	4120-001-0010-1/65	จากโรงพยาบาลสนามชะอำ	
390		เครื่องปรับอากาศ 40000-42000 บีทียู	4120-001-0027-1/65	พร้อมติดตั้ง	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น CR405/DCR5-1350
391		เครื่องปรับอากาศ 40000-42000 บีทียู	4120-001-0027-2/65		ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น CR405/DCR5-1350
392	สุศึกษา	เครื่องปรับอากาศ 25,521 บีทียู	4120-001-0011-3/52	ห้อง จนท.	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
393	สูตินรีเวช	เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	4120-001-0008-7/59	เคาน์เตอร์พยาบาล	ยี่ห้อ STARAIR
394		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	4120-001-0008-1/63		ยี่ห้อ DAISENKO
395		เครื่องปรับอากาศ 12882 บีทียู(12000-13000)	4120-001-0005-2/61		ยี่ห้อ สตาร์แอร์ ชนิดติดผนัง
396		เครื่องปรับอากาศ 25000-26200 บีทียู	4120-001-0008-1/63		ยี่ห้อไดเซนโกะ รุ่น CDF 25R
397	อาชีวเวชกรรม	เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	4120-001-0007-1/58		ยี่ห้อ STAR-AIRE
398		เครื่องปรับอากาศ 25000-30900 บีทียู	4120-001-0008-2/65	ตึกตึกเก่า ชั้น3 หูดอ	ยี่ห้อแอร์ รุ่น CR-305 พร้อมติดตั้ง
399		เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู	4120-001-0007-8/66		ยี่ห้อ สตาร์แอร์
400		เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู	4120-001-0007-9/66		ยี่ห้อ สตาร์แอร์
401		เครื่องปรับอากาศ 20000 บีทียู	4120-001-0007-9/67		ยี่ห้อ FREEZE
402	การเงิน	เครื่องปรับอากาศ 18543 บีทียู(18000-20000)	4120-001-0007-1/60	การเงิน ชั้น1	ยี่ห้อ STAR-AIRE รุ่นRCR5-602 ชนิดแขวน
403	ศูนย์แปลใหม่	เครื่องปรับอากาศ 36000-44000 บีทียู	4120-001-0009-3/67		ยี่ห้อ สตาร์แอร์TIMER
404		เครื่องปรับอากาศ 36000-44000 บีทียู	4120-001-0009-4/67		ยี่ห้อ สตาร์แอร์TIMER
405	เภสัชกรรมการผลิต	เครื่องปรับอากาศ 16000 บีทียู	4120-001-0015-1/45	ห้องส่องผง ชั้น1	ยี่ห้อ แครเรีย
406		เครื่องปรับอากาศ 16000 บีทียู	4120-001-0015-2/45	ห้องสารอาหารเด็ก ชั้น1	ยี่ห้อ แครเรีย
407		เครื่องปรับอากาศ 16000 บีทียู	4120-001-0015-3/45	ห้องพักยา	ยี่ห้อ แครเรีย
408		เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู	4120-001-0006-1/46	ห้อง หน.งานผลิต ชั้น 2	ยี่ห้อ โซโจ
409		เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู	4120-001-0006-3/48	คลังยาเม็ด ชั้น 3	ยี่ห้อ ยอร์ค

ลำดับ	แผนก	ขนาด BTU	รหัสครุภัณฑ์	สถานที่ติดตั้ง	ยี่ห้อ
-------	------	----------	--------------	----------------	--------

เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน

ลำดับ	แผนก	ขนาด BTU	รหัสครุภัณฑ์	สถานที่ติดตั้ง	ยี่ห้อ
410		เครื่องปรับอากาศ 17500 บีทียู	4120-001-0008-5/48	รับคืนจาก เภสัชกรรม	ยี่ห้อซัมซุง
411		เครื่องปรับอากาศ 130000 บีทียู	4120-001-0030-1/48	ห้องผลิตน้ำเกลือ ชั้น1	ห้องแคร์เรีย
412		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู		ห้องล้างขวด ชั้น2	ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์
413		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	4120-001-0007-2/50	ห้องเจ้าหน้าที่ ชั้น3	ยี่ห้อ แคร์เรีย
414	เภสัชกรรมการผลิต	เครื่องปรับอากาศ 26000 บีทียู	4120-001-0007-3/50	ห้องเจ้าหน้าที่ ชั้น2	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
415		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	4120-001-0007-4/50	ห้อง หน.พิจิตรา	ยี่ห้อ แคร์เรีย
416		เครื่องปรับอากาศ 20000 บีทียู	4120-001-0016-1/56	ห้อง ภก. สุกิจ ชั้น1	ยี่ห้อ แคร์เรีย
417		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	4120-001-0016-2/56	ห้องนำยาฆ่าเชื้อ ชั้น2	ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์
418		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	4120-001-0016-3/56	ห้องวิเคราะห์ยาชั้น2	ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์
419		เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู	4120-001-0016-4/56	ห้องสต็อกยา ชั้น2	ยี่ห้อไซโจ
420		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	4120-001-0007-3/56	ห้องสต็อกยา ชั้น2	ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์
421		เครื่องปรับอากาศ18000 บีทียู	4120-001-0007-4/56	ห้องผลิตยาใช้ภายนอก ชั้น2	ยี่ห้อไซโจ
422		เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู	4120-001-0007-5/56	ห้องผลิตยาใช้ภายนอก ชั้น 2	ยี่ห้อไซโจ
423		เครื่องปรับอากาศ 30000 บีทียู	4120-001-0008-1/54	ห้องยาฉีด	ยี่ห้อ Unimaster
424		เครื่องปรับอากาศ 25000-26200 บีทียู	4120-001-0008-1/60	ห้องพักยา ชั้น 3	ยี่ห้อ ไคเซนโกะ รุ่น SW800 ชนิดติดผนัง
425		เครื่องปรับอากาศ 30000 บีทียู	4120-001-0025-1/61	ชนิดตั้งแขวน ชั้น3	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่นCR305A 5-1001
426		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0009-1/62	ชั้น3	ยี่ห้อ ไคเซนโกะ
427		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0009-2/62	ชั้น3	ยี่ห้อ ไคเซนโกะ
428		เครื่องปรับอากาศ 36000-37000 บีทียู	4120-001-0009-3/65	ห้องยาฆ่า ชั้น3	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ ชนิดตั้งแขวน รุ่น OR365
429		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0009-7/66	ห้องเก็บยาเม็ด ชั้น 3	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ แบบตั้งแขวน รุ่น DCR-1
430		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-10/66	ห้องยาเอดส์ ชั้น3	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
431		เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู	4120-001-0007-10/66	ห้องสำนักงาน ชั้น3	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
432		เครื่องปรับอากาศ 60000 บีทียู		เก็บยาใหม่ ชั้น 3	ยี่ห้อ ไคเซนโกะ
433	คลินิกโรคเรื้อรัง	เครื่องปรับอากาศ 12000 บีทียู		Telemedicine	ยี่ห้อ Saijo Denki
434	แอร์โศรณการ	เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู		ห้องตรวจ8	ยี่ห้อ Saijo Denki
435		เครื่องปรับอากาศ 12000 บีทียู		ห้องตรวจ1	ยี่ห้อ Saijo Denki
436		เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู	4120-001-0020-1/61		ยี่ห้อ สตาร์แอร์
437		เครื่องปรับอากาศ 40000 บีทียู	4120-001-0027-1/61		ยี่ห้อ สตาร์แอร์
438		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	4120-001-0007-2/58	ห้องตรวจ	ยี่ห้อ STAR-AIRE
439		เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	4120-001-0007-3/58	ห้องจ่ายยา	ยี่ห้อ STAR-AIRE
440	เวชกรรมสังคม	เครื่องปรับอากาศ 28000 บีทียู	4120-001-0001-5/40	ห้อง จนท.	ยี่ห้อ พูจิบีตี
441		เครื่องปรับอากาศ 12000-13000 บีทียู	4120-001-0005-4/66	จาก แพทย์ปิยะ	
442		เครื่องปรับอากาศ 30000-36900 บีทียู	4120-001-0009-3/64	ห้องสมุดมอบให้เวชกรรย	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น CR365/DC5-1201
443		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-6/65	ร้านกาแฟ PCK เดิม	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น DE185A
444	เวชระเบียนสถิติ	เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	4120-001-0011-6/52	ห้องประชุม AUDit	ยี่ห้อ STARAIR
445		เครื่องปรับอากาศ 25000-26200 บีทียู	4120-001-0008-2/61	โครงการ Ssmart Hospi	สตาร์แอร์ ชนิดติดผนัง
446		เครื่องปรับอากาศ 25,521 บีทียู	4120-001-0011-1/52	ห้องเจ้าหน้าที่	ยี่ห้อ STAR-AIRE/FCR 5-801RA

ลำดับ	แผนก	ขนาด BTU	รหัสครุภัณฑ์	สถานที่ติดตั้ง	ยี่ห้อ
-------	------	----------	--------------	----------------	--------

เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน

ลำดับ	แผนก	ขนาด BTU	รหัสครุภัณฑ์	สถานที่ติดตั้ง	ยี่ห้อ
447	องค์กรแพทย์	เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-8/65	บ้านพักแพทย์ชุมพล	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น DE185A
448		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-9/65	บ้านพักแพทย์ชุมพล	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น DE185A
449		เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู	4120-001-0007-6/65	บ้านพักแพทย์ชุมพล	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น DE245A
450		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-7/66	บ้านพักนายแพทย์จริยา	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
451		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-8/66	บ้านพักนายแพทย์จริยา	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
452		เครื่องปรับอากาศ 18000-18399 บีทียู	4120-001-0006-9/66	บ้านพักนายแพทย์จริยา	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
453	องค์กรแพทย์	เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู	4120-001-0007-5/66	บ้านพักนายแพทย์เอกโชติ	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
454		เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู	4120-001-0007-6/66	บ้านพักนายแพทย์เอกโชติ	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
455		เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู	4120-001-0007-7/66	บ้านพักนายแพทย์เอกโชติ	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
456		เครื่องปรับอากาศ 12000-13000 บีทียู	4120-001-0005-6/66	บ้านพักแพทย์จริยา	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
457	โภชนศาสตร์	เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู			ยี่ห้อ Saijo Denki
458	แอร์โครงการ ชั้น1	เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู			ยี่ห้อ Saijo Denki
459	ชั้น2	เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู			ยี่ห้อ Saijo Denki
460		เครื่องปรับอากาศ 9000 บีทียู			ยี่ห้อ สตาร์แอร์
461	ชั้น3	เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	4120-001-0007-4/58		ยี่ห้อ สตาร์แอร์
462		เครื่องปรับอากาศ 12000 บีทียู	4120-001-0005-1/58		ยี่ห้อ สตาร์แอร์
463	ชั้น4	เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู	4120-001-0009-7/55	ห้องประชุมมุกดาพันธ์	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
464		เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู	4120-001-0009-8/55	ห้องประชุมมุกดาพันธ์	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
465		เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู	4120-001-0009-9/55	ห้องประชุมมุกดาพันธ์	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
466		เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู	4120-001-0009-10/55	ห้องประชุมมุกดาพันธ์	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
467		เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู	4120-001-0009-11/55	ห้องประชุมมุกดาพันธ์	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
468		เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู	4120-001-0009-12/55	ห้องประชุมมุกดาพันธ์	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
469		เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู	4120-001-0009-13/55	ห้องประชุมมุกดาพันธ์	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
470		เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู	4120-001-0009-14/55	ห้องประชุมมุกดาพันธ์	ยี่ห้อ สตาร์แอร์
471	ไตเทียม	เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู			
472		เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู			
473		เครื่องปรับอากาศ 25,521 บีทียู	4120-001-0011-1/53	ห้องไต	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ FCR5-801 RA/AR 245
474		เครื่องปรับอากาศ 48000 บีทียู			ยี่ห้อ ไดกิน
475		เครื่องปรับอากาศ 48000 บีทียู			ยี่ห้อ ไดกิน
476		เครื่องปรับอากาศ 48000 บีทียู			ยี่ห้อ ไดกิน
477		เครื่องปรับอากาศ 36000-37000 บีทียู	4120-001-0009-4/65		สตาร์แอร์ ชนิดตั้งแขวน รุ่น OR 365A
478		เครื่องปรับอากาศ 36000-36500 บีทียู	4120-001-0009-8/66		สตาร์แอร์ รุ่น CR365/DCR-1201

ลำดับ	แผนก	ขนาด BTU	รหัสครุภัณฑ์	สถานที่ติดตั้ง	ยี่ห้อ
-------	------	----------	--------------	----------------	--------

เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน

ลำดับ	แผนก	ขนาด BTU	รหัสครุภัณฑ์	สถานที่ติดตั้ง	ยี่ห้อ
479	คลินิกสุขภาพวัฒน์	เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู	รอขึ้นทะเบียน		ยี่ห้อ Saijo Denki
480		เครื่องปรับอากาศ 40200 บีทียู			ยี่ห้อ Carrier
481		เครื่องปรับอากาศ 40200 บีทียู			ยี่ห้อ Carrier
482		เครื่องปรับอากาศ 40200 บีทียู			ยี่ห้อ Carrier
483		เครื่องปรับอากาศ 40200 บีทียู			ยี่ห้อ Carrier
484		เครื่องปรับอากาศ 40200 บีทียู			ยี่ห้อ Carrier
485		เครื่องปรับอากาศ 40200 บีทียู			ยี่ห้อ Carrier
486		เครื่องปรับอากาศ 12000 บีทียู			ยี่ห้อ Saijo Denki
487		เครื่องปรับอากาศ 12000 บีทียู			ยี่ห้อ Saijo Denki
488		เครื่องปรับอากาศ 12000 บีทียู			ยี่ห้อ Saijo Denki
489		เครื่องปรับอากาศ 12000 บีทียู			ยี่ห้อ Saijo Denki
490		เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู			ยี่ห้อ Saijo Denki

****หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม****

เครื่องปรับอากาศยี่ห้อแอร์ระบบчиллер

ลำดับที่	อาคาร	ชั้นและเลขที่เครื่อง	สถานที่ติดตั้ง	ขนาด BTU	ยี่ห้อ	เลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
อาคารพินเนศวรสูงภาค ชั้น 1							
1	พินเนศวรฯ	FCU. 1/1	ห้องผ่าตัดเล็ก	33,000	YORK	4120-002-0001-1/48	
2	พินเนศวรฯ	FCU. 1/2	ห้องนิคยา(ห้องฝึก)	12,000	YORK	4120-002-0002-1/48	
3	พินเนศวรฯ	FCU. 1/3	ห้องปฏิบัติการสัลยกรรม	18,100	YORK	4120-002-0003-1/48	
4	พินเนศวรฯ	FCU. 1/4	ห้องผ่าตัดเล็ก OPD.ศัลย์	12,000	YORK	4120-002-0002-2/48	
5	พินเนศวรฯ	FCU. 1/5	ห้องตรวจสัลยกรรม	12,000	YORK	4120-002-0002-3/48	ห้องตรวจ 2
6	พินเนศวรฯ	FCU. 1/6	ห้องตรวจสัลยกรรม	12,000	YORK	4120-002-0002-4/48	ห้องตรวจ 1
7	พินเนศวรฯ	FCU. 1/7	ห้องทำแผล OPD.ศัลย์	12,000	YORK	4120-002-0002-5/48	
8	พินเนศวรฯ	FCU. 1/8	ห้องหัวหน้า OPD.ศัลย์	12,000	YORK	4120-002-0002-6/48	
9	พินเนศวรฯ	FCU. 1/9	ห้องการเงิน OPD.	12,000	YORK	4120-002-0002-7/48	
10	พินเนศวรฯ	FCU. 1/10	ห้องยาผู้ป่วยนอก	40,200	YORK	4120-002-0004-1/48	
11	พินเนศวรฯ	FCU. 1/11	ห้องยาผู้ป่วยนอก	40,200	YORK	4120-002-0004-2/48	
12	พินเนศวรฯ	FCU. 1/12	ห้องคลังยาออก OPD.	12,000	YORK	4120-002-0002-8/48	
13	พินเนศวรฯ	FCU. 1/13	ห้องให้คำปรึกษา	12,000	YORK	4120-002-0002-9/48	
14	พินเนศวรฯ	FCU. 1/14	ห้อง OFFICE	18,100	YORK	4120-002-0003-2/48	
15	พินเนศวรฯ	FCU. 1/15	ห้อง ADMISSION	18,100	YORK	4120-002-0003-3/48	
16	พินเนศวรฯ	FCU. 1/16	ห้องรับรอง VIP.	18,100	YORK	4120-002-0003-4/48	
17	พินเนศวรฯ	FCU. 1/17	ห้องบัตร	40,200	YORK	4120-002-0004-3/48	
18	พินเนศวรฯ	FCU. 1/18	ห้องบัตร	40,200	YORK	4120-002-0004-4/48	
19	พินเนศวรฯ	FCU. 1/19	ห้องตรวจ EHG หมายเลข 7	12,000	YORK	4120-002-0002-10/48	
20	พินเนศวรฯ	FCU. 1/20	ห้องตรวจอายุรกรรม หมายเลข 16	12,000	YORK	4120-002-0002-11/48	
21	พินเนศวรฯ	FCU. 1/21	ห้องตรวจอายุรกรรม หมายเลข 5	12,000	YORK	4120-002-0002-12/48	
22	พินเนศวรฯ	FCU. 1/22	ห้องตรวจอายุรกรรม หมายเลข 4	12,000	YORK	4120-002-0002-13/48	
23	พินเนศวรฯ	FCU. 1/23	ห้องตรวจอายุรกรรม หมายเลข 3	12,000	YORK	4120-002-0002-14/48	
24	พินเนศวรฯ	FCU. 1/24	ห้องตรวจอายุรกรรม หมายเลข 2	12,000	YORK	4120-002-0002-15/48	
25	พินเนศวรฯ	FCU. 1/25	ห้องตรวจอายุรกรรม หมายเลข 7	18,100	YORK	4120-002-0003-5/48	
26	พินเนศวรฯ	FCU. 1/28	ห้องตรวจกระดูกหมายเลข 3	12,000	YORK	4120-002-0002-16/48	
27	พินเนศวรฯ	FCU. 1/29	ห้องตรวจกระดูกหมายเลข 2	12,000	YORK	4120-002-0002-17/48	
28	พินเนศวรฯ	FCU. 1/30	ห้องตรวจกระดูกหมายเลข 1	12,000	YORK	4120-002-0002-18/48	
29	พินเนศวรฯ	FCU. 1/31	ห้องพักแพทย์(ฝึก)	18,100	YORK	4120-002-0003-6/48	
30	พินเนศวรฯ	FCU. 1/32	ห้องพักเจ้าหน้าที่	18,100	YORK	4120-002-0003-7/48	
31	พินเนศวรฯ	FCU. 1/33	ห้องทำแผล(ห้องฝึก)	40,200	YORK	4120-002-0004-5/48	
32	พินเนศวรฯ	FCU. 1/34	ห้องนิคยา(ห้องฝึก)	40,200	YORK	4120-002-0004-6/48	
33	พินเนศวรฯ	FCU. 1/35	แล็บผู้ป่วยนอก	25,600	YORK	4120-002-0005-1/48	
34	พินเนศวรฯ	FCU. 1/36	แล็บผู้ป่วยนอก	25,600	YORK	4120-002-0005-2/48	

เครื่องปรับอากาศยี่ห้อน้ำเย็นระบบчиллер

ลำดับที่	อาคาร	ชั้นและเลขที่เครื่อง	สถานที่ติดตั้ง	ขนาด BTU	ยี่ห้อ	เลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
อาคารพินนเศรษฐศาสตร์ ชั้น 2							
1	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/1	ห้องฉีดวัคซีนเด็ก	28,300	YORK	4120-002-0006-1/48	
2	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/2	ห้องตรวจประกันสังคม	33,000	YORK	4120-002-0001-2/48	
3	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/3	ห้องการเงิน OPD.	12,000	YORK	4120-002-0002-19/48	
4	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/4	ห้อง หัวหน้าเกษิข	12,000	YORK	4120-002-0002-20/48	
5	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/5	ห้องยาใน	33,000	YORK	4120-002-0001-3/48	
6	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/6	ห้องพักเกษิขกร	18,100	YORK	4120-002-0003-8/48	
7	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/7	ห้องงานเกษิขสนเทศ	28,300	YORK	4120-002-0006-2/48	
8	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/8	ห้องให้คำปรึกษาด้ำนสุขภาพ	12,000	YORK	4120-002-0002-21/48	
9	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/9	ห้อง จนน.เวชระเบียน	25,600	YORK	4120-002-0005-3/48	
10	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/10	ห้องเวชระเบียน	45,200	YORK	4120-002-0007-1/48	
11	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/11	ห้องเวชระเบียน	45,200	YORK	4120-002-0005-2/48	
12	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/12	ห้องเวชระเบียน	21,100	YORK	4120-002-0008-1/48	
13	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/13	ห้องพักเจ้าหน้าที่	21,100	YORK	4120-002-0008-2/48	
14	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/14	ห้องสังคมสงเคราะห์	40,200	YORK	4120-002-0004-7/48	
15	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/15	ห้องพักแพทย์	12,000	YORK	4120-002-0002-22/48	
16	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/16	ห้องตรวจภายใน	12,000	YORK	4120-002-0002-23/48	
17	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/17	ห้องนรีเวช	12,000	YORK	4120-002-0002-24/48	
18	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/18	ห้องอัลตราซาวด์	12,000	YORK	4120-002-0002-25/48	
19	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/19	ห้องวางแผนครอบครัว	12,000	YORK	4120-002-0002-26/48	
20	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/20	ห้องปฏิบัติการพยาบาล	12,000	YORK	4120-002-0002-27/48	
21	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/21	ห้องให้นมแม่	12,000	YORK	4120-002-0002-28/48	
22	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/22	ห้องตรวจเด็ก 1	12,000	YORK	4120-002-0002-29/48	
23	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/23	ห้องตรวจเด็ก 2	12,000	YORK	4120-002-0002-30/48	
24	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/24	ห้องตรวจเด็ก 3	12,000	YORK	4120-002-0002-31/48	
25	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/25	ห้องสารสนเทศ	12,000	YORK	4120-002-0002-32/48	
26	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/26	ห้องพักแพทย์	18,000	YORK	4120-002-0003-9/48	
27	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/27	ห้องให้คำปรึกษา OPD เด็ก	21,000	YORK	4120-002-0008-3/48	
28	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/28	ห้องกระตุ้นพัฒนาการ	18,100	YORK	4120-002-0003-10/48	
29	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/29	สำนักงานจิตเวช	28,300	YORK	4120-002-0006-3/48	
30	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/30	ห้องตรวจจิตเวช	25,600	YORK	4120-002-0005-4/48	
31	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/31	ห้องตรวจจิตเวช	21,100	YORK	4120-002-0008-4/48	
32	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/32	ห้องรอตตรวจ OPD เด็ก	40,200	YORK	4120-002-0004-8/48	
33	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/33	ห้องรอตตรวจ OPD เด็ก	40,200	YORK	4120-002-0004-9/48	
34	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/34	ห้องรอตตรวจ OPD เด็ก	40,200	YORK	4120-002-0004-10/48	
35	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/35	ห้องรอตตรวจ OPD เด็ก	60,300	YORK	4120-002-0009-1/48	
36	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/36	ห้องตรวจครรภ์	60,300	YORK	4120-002-0009-2/48	
37	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/37	ห้องรอตตรวจครรภ์	40,200	YORK	4120-002-0004-11/48	
38	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/38	ห้องรอตตรวจนรีเวช	40,200	YORK	4120-002-0004-12/48	
39	พินนเศรษฐฯ	FCU. 2/39	ห้องรอตตรวจนรีเวช	40,200	YORK	4120-002-0004-12/48	

เครื่องปรับอากาศยี่ห้อน้ำเย็นระบบчиллер

ลำดับที่	อาคาร	ชั้นและเลขที่เครื่อง	สถานที่ติดตั้ง	ขนาด BTU	ยี่ห้อ	เลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
อาคารพินเนศวรสุรศักดิ์ ชั้น 3							
1	พินเนศวรฯ	FCU. 3/1	ห้องวิชาการทันตกรรม	12,000	YORK	4120-002-0002-33/48	
2	พินเนศวรฯ	FCU. 3/2	ห้องวิชาการทันตกรรม	12,000	YORK	4120-002-0002-34/48	
3	พินเนศวรฯ	FCU. 3/3	ห้อง X-Ray ฟัน	18,100	YORK	4120-002-0003-11/48	
4	พินเนศวรฯ	FCU. 3/4	ห้องรอตตรวจฟัน	60,300	YORK	4120-002-0009-3/48	
5	พินเนศวรฯ	FCU. 3/5	ห้องรอตตรวจฟัน	60,300	YORK	4120-002-0009-4/48	
6	พินเนศวรฯ	FCU. 3/6	ห้องตรวจตา หู คอ จมูก	60,300	YORK	4120-002-0009-5/48	
7	พินเนศวรฯ	FCU. 3/7	ห้องตรวจตา หู คอ จมูก	60,300	YORK	4120-002-0009-6/48	
8	พินเนศวรฯ	FCU. 3/8	ห้องตรวจตา หู คอ จมูก	60,300	YORK	4120-002-0009-7/48	
9	พินเนศวรฯ	FCU. 3/9	ห้องตรวจตา หู คอ จมูก	60,300	YORK	4120-002-0009-8/48	
10	พินเนศวรฯ	FCU. 3/10	ห้องตรวจ หู คอ จมูก	12,000	YORK	4120-002-0002-35/48	
11	พินเนศวรฯ	FCU. 3/11	ห้องตรวจ หู คอ จมูก	25,600	YORK	4120-002-0005-5/48	
12	พินเนศวรฯ	FCU. 3/12	ห้องตรวจ หู คอ จมูก	21,100	YORK	4120-002-0008-5/48	
13	พินเนศวรฯ	FCU. 3/13	ห้องตรวจ หู คอ จมูก	12,000	YORK	4120-002-0002-36/48	
14	พินเนศวรฯ	FCU. 3/14	ห้องตรวจการได้ยิน	12,000	YORK	4120-002-0002-37/48	
15	พินเนศวรฯ	FCU. 3/15	ห้องเจ้าหน้าที่	21,100	YORK	4120-002-0008-6/48	
16	พินเนศวรฯ	FCU. 3/16	ห้องพักแพทย์	12,000	YORK	4120-002-0002-38/48	
17	พินเนศวรฯ	FCU. 3/17	ห้อง LASER	18,100	YORK	4120-002-0003-12/48	
18	พินเนศวรฯ	FCU. 3/18	ห้องตรวจตา 4	18,100	YORK	4120-002-0003-13/48	
19	พินเนศวรฯ	FCU. 3/19	ห้องตรวจตา 3	18,100	YORK	4120-002-0003-14/48	
20	พินเนศวรฯ	FCU. 3/20	ห้องตรวจตา 2	18,100	YORK	4120-002-0003-15/48	
21	พินเนศวรฯ	FCU. 3/21	ห้องวัดสายตา 1	25,600	YORK	4120-002-0005-6/48	
22	พินเนศวรฯ	FCU. 3/22	ห้องพักเจ้าหน้าที่	25,600	YORK	4120-002-0005-7/48	
23	พินเนศวรฯ	FCU. 3/23	ห้องหัวหน้าทันตกรรม	12,000	YORK	4120-002-0002-39/48	
24	พินเนศวรฯ	FCU. 3/24	ห้องพักแพทย์	25,600	YORK	4120-002-0005-8/48	
25	พินเนศวรฯ	FCU. 3/25	ห้องล้าง อบเครื่องมือ	40,200	YORK	4120-002-0004-14/48	
26	พินเนศวรฯ	FCU. 3/26	ห้องเก็บเครื่องสะอาด	12,000	YORK	4120-002-0002-40/48	
27	พินเนศวรฯ	FCU. 3/27	ห้องเก็บเอกสารการเงิน	33,000	YORK	4120-002-0001-4/48	
28	พินเนศวรฯ	FCU. 3/28	ห้องทันตกรรมประดิษฐ์	33,000	YORK	4120-002-0001-5/48	
29	พินเนศวรฯ	FCU. 3/29	ห้องทันตกรรมประดิษฐ์	60,300	YORK	4120-002-0009-9/48	
30	พินเนศวรฯ	FCU. 3/30	ห้องทำฟัน	60,300	YORK	4120-002-0009-10/48	
31	พินเนศวรฯ	FCU. 3/31	ห้องทำฟัน	60,300	YORK	4120-002-0009-11/48	
32	พินเนศวรฯ	FCU. 3/32	ห้องทำฟัน	60,300	YORK	4120-002-0009-12/48	
33	พินเนศวรฯ	FCU. 3/33	ห้อง พรส.	60,300	YORK	4120-002-0009-13/48	
34	พินเนศวรฯ	FCU. 3/34	ห้อง พรส.	60,300	YORK	4120-002-0009-14/48	
35	พินเนศวรฯ	FCU. 3/35	ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์	33,000	YORK	4120-002-0001-6/48	
36	พินเนศวรฯ	FCU. 3/36	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	60,300	YORK	4120-002-0009-15/48	
37	พินเนศวรฯ	FCU. 3/37	ห้องแผนงาน	21,100	YORK	4120-002-0008-7/48	
38	พินเนศวรฯ	FCU. 3/38	ห้องพักแพทย์	21,100	YORK	4120-002-0008-8/48	
39	พินเนศวรฯ	FCU. 3/39	ศูนย์คอมพิวเตอร์	60,300	YORK	4120-002-0009-16/48	

เครื่องปรับอากาศยกล้ำน้ำเย็นระบบчилเลอร์

ลำดับที่	อาคาร	ชั้นและเลขที่เครื่อง	สถานที่ติดตั้ง	ขนาด BTU	ยี่ห้อ	เลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
อาคารพินนเศรษฐรังสิต ชั้น 4							
1	พินนเศรษฐฯ	FCU. 4/1	ห้องเก็บวัสดุเครื่องมือแพทย์	12,000	YORK	4120-002-0002-41/48	ICU.เด็ก
2	พินนเศรษฐฯ	FCU. 4/2	ห้องหัวหน้างาน	12,000	YORK	4120-002-0002-42/48	ICU.เด็ก
3	พินนเศรษฐฯ	FCU. 4/3	ห้องปฏิบัติการพยาบาล	25,600	YORK	4120-002-0005-9/48	ICU.เด็ก
4	พินนเศรษฐฯ	FCU. 4/4	ห้องติดต่อสอบถาม	25,600	YORK	4120-002-0005-10/48	ICU.เด็ก
5	พินนเศรษฐฯ	FCU. 4/5	ห้อง จนท.ประชุม	25,600	YORK	4120-002-0005-11/48	ICU.เด็ก
6	พินนเศรษฐฯ	FCU. 4/6	ห้องพักเจ้าหน้าที่	21,100	YORK	4120-002-0008-9/48	กุมารเวช
7	พินนเศรษฐฯ	FCU. 4/7	ห้องพักแพทย์	21,100	YORK	4120-002-0008-10/48	กุมารเวช
8	พินนเศรษฐฯ	FCU. 4/8	ห้องปฏิบัติการพยาบาล	28,300	YORK	4120-002-0006-4/48	กุมารเวช
9	พินนเศรษฐฯ	FCU. 4/9	ห้องปฏิบัติงาน จนท.	25,600	YORK	4120-002-0005-12/48	กุมารเวช
10	พินนเศรษฐฯ	FCU. 4/10	ห้องพักเวรกุมารเวช	18,100	YORK	4120-002-0003-16/48	กุมารเวช
11	พินนเศรษฐฯ	FCU. 4/11	ห้องเก็บอุปกรณ์การแพทย์	18,100	YORK	4120-002-0003-17/48	กุมารเวช
12	พินนเศรษฐฯ	FCU. 4/12	ห้องประชุมกุมารเวช	28,300	YORK	4120-002-0006-5/48	
13	พินนเศรษฐฯ	FCU. 4/13	ห้องแยกโรค ICU.กุมารเวช	12,000	YORK	4120-002-0002-43/48	ICU.กุมารเวช
14	พินนเศรษฐฯ	FCU. 4/14	ห้องโครงการพระเทพฯ	40,200	YORK	4120-002-0004-15/48	

อาคารพินนเศรษฐรังสิต ชั้น 5

1	พินนเศรษฐฯ	FCU. 5/1	ห้องประชุม (เล็ก)	60,300	YORK	4120-002-0009-17/48	
2	พินนเศรษฐฯ	FCU. 5/2	ห้องประชุมพลอยไพลิน	60,300	YORK	4120-002-0009-18/48	
3	พินนเศรษฐฯ	FCU. 5/3	ห้องประชุมพลอยไพลิน	60,300	YORK	4120-002-0009-19/48	
4	พินนเศรษฐฯ	FCU. 5/4	คลินิกนมแม่	33,000	YORK	4120-002-0001-7/48	
5	พินนเศรษฐฯ	FCU. 5/5	คลินิกนมแม่	33,000	YORK	4120-002-0001-8/48	
6	พินนเศรษฐฯ	FCU. 5/6	คลินิกนมแม่	21,100	YORK	4120-002-0008-11/48	
7	พินนเศรษฐฯ	FCU. 5/7	ห้องเจ้าหน้าที่	21,100	YORK	4120-002-0008-12/48	
8	พินนเศรษฐฯ	FCU. 5/8	ห้องเจ้าหน้าที่	18,400	YORK	4120-002-0008-13/48	
9	พินนเศรษฐฯ	FCU. 5/9	ห้องเจ้าหน้าที่	18,100	YORK	4120-002-0003-18/48	
10	พินนเศรษฐฯ	FCU. 5/10	ห้องเจ้าหน้าที่	33,000	YORK	4120-002-0001-9/48	
11	พินนเศรษฐฯ	FCU. 5/11	ห้องปฏิบัติการพยาบาล	60,300	YORK	4120-002-0009-20/48	
12	พินนเศรษฐฯ	FCU. 5/12	ห้องปฏิบัติการทารกแรกเกิด	18,100	YORK	4120-002-0003-19/48	
13	พินนเศรษฐฯ	FCU. 5/13	ห้องปฏิบัติการรักษา	18,100	YORK	4120-002-0003-20/48	
14	พินนเศรษฐฯ	FCU. 5/14	ห้องพักพยาบาล	18,100	YORK	4120-002-0003-21/48	
15	พินนเศรษฐฯ	FCU. 5/15	ห้องตรวจภายใน	18,100	YORK	4120-002-0003-22/48	

อาคารพินนเศรษฐรังสิต ชั้น 6

1	พินนเศรษฐฯ	FCU. 6/1	เคาน์เตอร์พยาบาล	40,200	YORK	4120-002-0004-16/48	
2	พินนเศรษฐฯ	FCU. 6/2	เคาน์เตอร์พยาบาล	40,200	YORK	4120-002-0004-17/48	
3	พินนเศรษฐฯ	FCU. 6/3	เคาน์เตอร์พยาบาล	40,200	YORK	4120-002-0004-18/48	
4	พินนเศรษฐฯ	FCU. 6/4	เคาน์เตอร์พยาบาล	40,200	YORK	4120-002-0004-19/48	
5	พินนเศรษฐฯ	FCU. 6/5	ห้องหัวหน้าพิเศษ6	18,100	YORK	4120-002-0003-23/48	
6	พินนเศรษฐฯ	FCU. 6/6	ห้องพักเจ้าหน้าที่	40,200	YORK	4120-002-0004-20/48	
7	พินนเศรษฐฯ	FCU. 6/7	ห้องปฏิบัติการรักษาพยาบาล	21,100	YORK	4120-002-0008-14/48	
8	พินนเศรษฐฯ	FCU. 6/8	ห้องปฏิบัติการรักษาพยาบาล	18,100	YORK	4120-002-0003-24/48	
9	พินนเศรษฐฯ	FCU. 6/9	ห้องประชุม	40,200	YORK	4120-002-0004-21/48	
10	พินนเศรษฐฯ	FCU. 6/10	ห้องพักเวรคนงาน	12,000	YORK	4120-002-0002-44/48	

เครื่องปรับอากาศยี่ห้อน้ำเย็นระบบчиллер

ลำดับที่	อาคาร	ชั้นและเลขที่เครื่อง	สถานที่ติดตั้ง	ขนาด BTU	ยี่ห้อ	เลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
อาคารพินเนศวรสุรสังกาศ ชั้น 7							
1	พินเนศวรฯ	FCU. 7/1	เคาน์เตอร์พยาบาล	40,200	YORK	4120-002-0004-22/48	
2	พินเนศวรฯ	FCU. 7/2	เคาน์เตอร์พยาบาล	40,200	YORK	4120-002-0004-23/48	
3	พินเนศวรฯ	FCU. 7/3	เคาน์เตอร์พยาบาล	40,200	YORK	4120-002-0004-24/48	
4	พินเนศวรฯ	FCU. 7/4	เคาน์เตอร์พยาบาล	40,200	YORK	4120-002-0004-25/48	
5	พินเนศวรฯ	FCU. 7/5	ห้องเก็บเอกสาร	18,100	YORK	4120-002-0003-25/48	
6	พินเนศวรฯ	FCU. 7/6	ห้องพักแพทย์	40,200	YORK	4120-002-0004-26/48	
7	พินเนศวรฯ	FCU. 7/7	ห้องพัก จนท. พยาบาล	21,100	YORK	4120-002-0008-15/48	
8	พินเนศวรฯ	FCU. 7/8	ห้องเก็บเสื้อผ้าผู้ป่วย	18,100	YORK	4120-002-0003-26/48	
9	พินเนศวรฯ	FCU. 7/9	ห้องประชุม	40,200	YORK	4120-002-0004-27/48	
10	พินเนศวรฯ	FCU. 7/10	ห้องพักรอคนงาน	12,000	YORK	4120-002-0002-45/48	

อาคารพินเนศวรสุรสังกาศ ชั้น 8

1	พินเนศวรฯ	AHU. 8/1	ห้องผู้อำนวยการ	90,895	YORK	4120-002-0010-1/48	
2	พินเนศวรฯ	AHU. 8/2	โถงส่วนกลางการเงินและบริหาร	392,388	YORK	4120-002-0011-1/48	
3	พินเนศวรฯ	AHU. 8/3	โถงส่วนกลางการเงินและบริหาร	392,388	YORK	4120-002-0012-2/48	
4	พินเนศวรฯ	FCU. 8/4	ส่วนวิชาการพยาบาล	18,100	YORK	4120-002-0003-27/48	
5	พินเนศวรฯ	FCU. 8/5	รอง ผอ. ฝ่ายการพยาบาล	21,100	YORK	4120-002-0008-16/48	
6	พินเนศวรฯ	FCU. 8/6	ฝ่ายการพยาบาล	60,300	YORK	4120-002-0009-21/48	
7	พินเนศวรฯ	FCU. 8/7	ฝ่ายการพยาบาล	60,300	YORK	4120-002-0009-22/48	
8	พินเนศวรฯ	FCU. 8/8	ห้องประชุมบุคลากร	37,200	YORK	4120-002-0012-1/48	
9	พินเนศวรฯ	FCU. 8/9	ห้องประชุมบุคลากร	37,200	YORK	4120-002-0012-2/48	
10	พินเนศวรฯ	FCU. 8/10	ห้องประชุมบุคลากร	37,200	YORK	4120-002-0012-3/48	
11	พินเนศวรฯ	FCU. 8/11	สหกรณ์	40,200	YORK	4120-002-0004-28/48	
12	พินเนศวรฯ	FCU. 8/12	ห้องเก็บเอกสารงานสารบรรณ	25,600	YORK	4120-002-0005-15/48	
13	พินเนศวรฯ	FCU. 8/13	ห้องเก็บเอกสารการเงิน	60,300	YORK	4120-002-0009-23/48	
14	พินเนศวรฯ	FCU. 8/14	ห้องเก็บเอกสารการเงิน	33,000	YORK	4120-002-0013-1/48	
15	พินเนศวรฯ	FCU. 8/15	ห้องประชุม มรกด	60,300	YORK	4120-002-0009-24/48	
16	พินเนศวรฯ	FCU. 8/16	หัวหน้าฝ่ายการเงิน	18,100	YORK	4120-002-0003-28/48	
17	พินเนศวรฯ	FCU. 8/17	ห้องฝ่ายพัสดุ	40,200	YORK	4120-002-0004-29/48	
18	พินเนศวรฯ	FCU. 8/18	ห้องหัวหน้าฝ่ายบริหาร	21,100	YORK	4120-002-0008-17/48	
19	พินเนศวรฯ	FCU. 8/19	ห้องรองบริหาร	21,000	YORK	4120-002-0008-18/48	
20	พินเนศวรฯ	FCU. 8/20	ห้องรองแพทย์	33,000	YORK	4120-002-0001-10/48	
21	พินเนศวรฯ	FCU. 8/21	ห้องประชุมทับทิมสยาม	40,200	YORK	4120-002-0004-30/48	
22	พินเนศวรฯ	FCU. 8/22	ห้องประชุมทับทิมสยาม	40,200	YORK	4120-002-0004-31/48	
23	พินเนศวรฯ	FCU. 8/23	ห้องรับรอง	33,000	YORK	4120-002-0001-11/48	
24	พินเนศวรฯ	FCU. 8/24	ห้องหัวหน้าพัสดุ	30,000	YORK	4120-002-0001-12/48	

เครื่องปรับอากาศยี่ห้อแอร์ระบบчилเลอร์

ลำดับที่	อาคาร	ชั้นและเลขที่เครื่อง	สถานที่ติดตั้ง	ขนาด BTU	ยี่ห้อ	เลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
อาคารพินนครสุรัสสภากาต ชั้น 9							
1	พินนครสุรฯ	AHU. 9/1	ห้องประชุมพนัก้า 1	413,090	YORK	4120-002-0014-1/48	
2	พินนครสุรฯ	AHU. 9/2	ห้องประชุมพนัก้า 2	413,090	YORK	4120-002-0014-2/48	
3	พินนครสุรฯ	AHU. 9/3	ห้องประชุมพนัก้า 3	413,090	YORK	4120-002-0014-3/48	
4	พินนครสุรฯ	AHU. 9/4	ห้องประชุมพนัก้า 4	413,090	YORK	4120-002-0014-4/48	
5	พินนครสุรฯ	FCU.9/5	ห้องสมุด	60,000	YORK	4120-002-0004-32/48	
6	พินนครสุรฯ	FCU.9/6	ห้องปฏิบัติงานฝ่ายโสดฯ	40,200	YORK	4120-002-0004-33/48	
7	พินนครสุรฯ	FCU.9/7	ห้องปฏิบัติงานฝ่ายโสดฯ	18,100	YORK	4120-002-0003-29/48	
8	พินนครสุรฯ	FCU.9/8	ห้องพักเจ้าหน้าที่ฝ่ายโสด	21,100	YORK	4120-002-0008-19/48	
9	พินนครสุรฯ	FCU.9/9	ห้องคนงาน	21,100	YORK	4120-002-0008-20/48	ใต้ห้องควบคุมเสียง

อาคารพินนครสุรัสสภากาตเครื่องปรับอากาศแยกส่วนห้องพิเศษ ชั้น 6							
1	พินนครสุรฯ		ห้อง 601	20,000	YORK	4120-001-0007-2/47	
2	พินนครสุรฯ		ห้อง 602	20,000	YORK	4120-001-0007-2/48	
3	พินนครสุรฯ		ห้อง 603	20,000	YORK	4120-001-0007-3/48	
4	พินนครสุรฯ		ห้อง 604	20,000	YORK	4120-001-0007-4/48	
5	พินนครสุรฯ		ห้อง 605	20,000	YORK	4120-001-0007-5/48	
6	พินนครสุรฯ		ห้อง 606	20,000	YORK	4120-001-0007-6/48	
7	พินนครสุรฯ		ห้อง 607	20,000	YORK	4120-001-0007-7/48	
8	พินนครสุรฯ		ห้อง 608	20,000	YORK	4120-001-0007-8/48	
9	พินนครสุรฯ		ห้อง 609	20,000	YORK	4120-001-0007-3/47	
10	พินนครสุรฯ		ห้อง 610	30,000	YORK	4120-001-0007-10/48	
11	พินนครสุรฯ		ห้อง 611	30,000	YORK	4120-001-0007-11/48	
12	พินนครสุรฯ		ห้อง 612	36,000	YORK	4120-001-0007-12/48	
13	พินนครสุรฯ		ห้อง 613	30,000	YORK	4120-001-0007-13/48	
14	พินนครสุรฯ		ห้อง 614	30,000	YORK	4120-001-0007-14/48	
15	พินนครสุรฯ		ห้อง 615	30,000	YORK	4120-001-0007-15/48	
16	พินนครสุรฯ		ห้อง 616	30,000	YORK	4120-001-0007-16/48	
17	พินนครสุรฯ		ห้อง 617	20,000	YORK	4120-001-0007-4/47	
18	พินนครสุรฯ		ห้อง 618	30,000	YORK	4120-001-0007-18/48	
19	พินนครสุรฯ		ห้อง 619	30,000	YORK	4120-001-0007-19/48	
20	พินนครสุรฯ		ห้อง 620	30,000	YORK	4120-001-0007-20/48	
21	พินนครสุรฯ		ห้อง 621	20,000	YORK	4120-001-0007-21/48	
22	พินนครสุรฯ		ห้อง 622	20,000	YORK	4120-001-0007-22/48	
23	พินนครสุรฯ		ห้อง 623	20,000	YORK	4120-001-0007-23/48	
24	พินนครสุรฯ		ห้อง 624	20,000	YORK	4120-001-0007-24/48	
25	พินนครสุรฯ		ห้อง 625	20,000	YORK	4120-001-0007-10/47	
26	พินนครสุรฯ		ห้อง 626	20,000	YORK	4120-001-0007-26/48	
27	พินนครสุรฯ		ห้องเจ้าหน้าที่	23,417	star	4120-001-0007-29/48	
28	พินนครสุรฯ		ห้องเจ้าหน้าที่	23,417	star	4120-001-0007-30/48	

เครื่องปรับอากาศยี่ห้อน้ำเย็นระบบซิลเลอร์

ลำดับที่	อาคาร	ชั้นและเลขที่เครื่อง	สถานที่ติดตั้ง	ขนาด BTU	ยี่ห้อ	เลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
อาคารพืชมเนศวรสุรสังกาศเครื่องปรับอากาศแยกส่วนห้องพิเศษ ชั้น 7							
1	พืชมเนศวรฯ		ห้อง 701	20,000	YORK	4120-002-0007-33/48	
2	พืชมเนศวรฯ		ห้อง 702	20,000	YORK	4120-002-0007-34/48	
3	พืชมเนศวรฯ		ห้อง 703	20,000	YORK	4120-002-0007-35/48	
4	พืชมเนศวรฯ		ห้อง 704	20,000	YORK	4120-002-0007-36/48	
5	พืชมเนศวรฯ		ห้อง 705	20,000	YORK	4120-002-0007-37/48	
6	พืชมเนศวรฯ		ห้อง 706	20,000	YORK	4120-002-0007-38/48	
7	พืชมเนศวรฯ		ห้อง 707	20,000	YORK	4120-002-0007-39/48	
8	พืชมเนศวรฯ		ห้อง 708	20,000	YORK	4120-002-0007-40/48	
9	พืชมเนศวรฯ		ห้อง 709	20,000	YORK	4120-002-0007-41/48	
10	พืชมเนศวรฯ		ห้อง 710	30,000	YORK	4120-002-0026-1/48	
11	พืชมเนศวรฯ		ห้อง 711	30,000	YORK	4120-002-0026-2/48	
12	พืชมเนศวรฯ		ห้อง 712	36,000	YORK	4120-001-0027-1/48	
13	พืชมเนศวรฯ		ห้อง 713	30,000	YORK	4120-001-0026-3/48	
14	พืชมเนศวรฯ		ห้อง 714	30,000	YORK	4120-001-0026-4/48	
15	พืชมเนศวรฯ		ห้อง 715	30,000	YORK	4120-001-0026-5/48	
16	พืชมเนศวรฯ		ห้อง 716	30,000	YORK	4120-001-0026-6/48	
17	พืชมเนศวรฯ		ห้อง 717	30,000	YORK	4120-001-0026-7/48	
18	พืชมเนศวรฯ		ห้อง 718	30,000	YORK	4120-001-0026-8/48	
19	พืชมเนศวรฯ		ห้อง 719	30,000	YORK	4120-001-0026-9/48	
20	พืชมเนศวรฯ		ห้อง 720	30,000	YORK	4120-001-0026-10/48	
21	พืชมเนศวรฯ		ห้อง 721	20,000	YORK	4120-002-0007-42/48	
22	พืชมเนศวรฯ		ห้อง 722	20,000	YORK	4120-002-0007-43/48	
23	พืชมเนศวรฯ		ห้อง 723	20,000	YORK	4120-002-0007-44/48	
24	พืชมเนศวรฯ		ห้อง 724	20,000	YORK	4120-002-0007-45/48	
25	พืชมเนศวรฯ		ห้อง 725	20,000	YORK	4120-002-0007-46/48	
26	พืชมเนศวรฯ		ห้อง 726	20,000	YORK	4120-002-0007-47/48	
27	พืชมเนศวรฯ		ห้องเจ้าหน้าที่	35,000	star	4120-001-0028-1/48	
28	พืชมเนศวรฯ		ห้องเจ้าหน้าที่	35,000	star	4120-001-0028-2/48	

เครื่องปรับอากาศยี่ห้อแอร์ระบบซิลเลอร์

ลำดับที่	อาคาร	ชั้นและเลขที่เครื่อง	สถานที่ติดตั้ง	ขนาด BTU	ยี่ห้อ	เลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
----------	-------	----------------------	----------------	----------	--------	-------------	----------

อาคารนราธิปประพันธ์พงษ์

ชั้น 1							
1	นราธิป		ห้อง 101	18,000		4120-001-0010-1/54	
2	นราธิป		ห้อง 102	18,000		4120-001-0006-29/43	
3	นราธิป		ห้อง 103	18,000		4120-001-0006-25/43	ห้องใส่ PEE
4	นราธิป		ห้อง 104	18,000		4120-001-0006-24/43	ห้องถอด PEE
5	นราธิป		ห้อง 105	18,000		4120-001-0006-30/43	
6	นราธิป		ห้อง 106	18,000		4120-001-0006-28/43	
7	นราธิป		ห้อง 107	18,000		4120-001-0006-26/43	
8	นราธิป		ห้อง 108	18,000		4120-001-0006-24/43	
9	นราธิป		ห้อง 109	18,000		4120-001-0006-27/43	
10	นราธิป		ห้อง 110	18,000		4120-001-0006-	
11	นราธิป		ห้องพักแพทย์	18,000		4120-001-0006-21/43	ห้องพักแพทย์
12	นราธิป		ห้อง จนท.ปฏิบัติงาน	36,000		4120-001-0006-5/48	ห้อง จนท.ปฏิบัติงาน
13	นราธิป		ห้องพักเวร	12,000		4120-001-0005-17/48	ห้องพักเวร
14	นราธิป		ห้องหัวหน้า	12,000		4120-001-0005-18/48	ห้องหัวหน้า
15	นราธิป		ห้องประชุม	12,000		4120-001-0005-19/48	ห้องประชุม
16	นราธิป		ห้องพักแพทย์	18,000		4120-001-0005-20/48	ห้องพักแพทย์
17	นราธิป		ห้องพยาบาล	18,000		4120-001-0006-8/48	ห้องพยาบาล
18	นราธิป		ห้องพักแพทย์	20,000		4120-001-0006-22/59	ห้องพักแพทย์
19	นราธิป		ห้องตรวจรังสีสายพาน(EST)	19,000			
20	นราธิป		ห้องหัวใจอัลตราซาวด์	25,000			

ชั้น 2

ชั้น 2							
1	นราธิป		ห้อง 201	18,000		4120-001-0006-23/44	
2	นราธิป		ห้อง 202	18,000		4120-001-0006-24/44	
3	นราธิป		ห้อง 203	18,000		4120-001-0006-25/44	
4	นราธิป		ห้อง 204	18,000		4120-001-0006-26/44	
5	นราธิป		ห้อง 205	18,000		4120-001-0006-27/44	
6	นราธิป		ห้อง 206	18,000		4120-001-0006-28/44	
7	นราธิป		ห้อง 207	18,000		4120-001-0006-29/44	
8	นราธิป		ห้อง 208	18,000		4120-001-0006-30/44	
9	นราธิป		ห้อง 209	18,000		4120-001-0006-31/44	
10	นราธิป		ห้อง 210	18,000		4120-001-0006-32/44	
11	นราธิป		ห้อง 211	18,000		4120-001-0006-33/44	
12	นราธิป		ห้อง 212	18,000		4120-001-0006-33/44	
13	นราธิป		ห้องพักเวร	12,000		4120-001-0005-13/48	ห้องพักเวร
14	นราธิป		ห้อง หัวหน้า	12,000		4120-001-0005-14/48	ห้องหัวหน้า
15	นราธิป		ห้องประชุม	12,000		4120-001-0005-15/48	ห้องประชุม
16	นราธิป		ห้อง จนท. ปฏิบัติงาน	36,000		4120-001-0009-6/65	ห้อง จนท.

เครื่องปรับอากาศยี่ห้อน้ำเย็นระบบซิลเลอร์

ลำดับที่	อาคาร	ชั้นและเลขที่เครื่อง	สถานที่ติดตั้ง	ขนาด BTU	ยี่ห้อ	เลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
----------	-------	----------------------	----------------	----------	--------	-------------	----------

อาคารนราธิปประพันธ์พงษ์

ชั้น 3							
1	นราธิป		ห้อง 301	18,000		4120-001-0006-1/43	
2	นราธิป		ห้อง 302	18,000		4120-001-0006-2/43	
3	นราธิป		ห้อง 305	18,000		4120-001-0006-5/43	
4	นราธิป		ห้อง 306	18,000		4120-001-0006-6/43	
5	นราธิป		ห้อง 305	18,000		4120-001-0006-3/43	
6	นราธิป		ห้อง 304	18,000		4120-001-0021-1/57	
7	นราธิป		ห้อง 307	18,000		4120-001-0006-17/44	
8	นราธิป		ห้อง 308	18,000		4120-001-0006-18/44	
9	นราธิป		ห้อง 309	18,000		4120-001-0006-19/44	
10	นราธิป		ห้อง 310	18,000		4120-001-0006-20/44	
11	นราธิป		ห้อง 311	18,000		4120-001-0006-21/44	
12	นราธิป		ห้อง 312	18,000		4120-001-0021-2/57	
13	นราธิป		ห้องประชุม	12,000		4120-001-0005-9/48	ห้องประชุม
14	นราธิป		ห้องพักรับ	12,000		4120-001-0005-10/48	ห้องพักรับ
15	นราธิป		ห้องหัวหน้า	12,000		4120-001-0005-11/48	ห้องหัวหน้า
16	นราธิป		ห้องพักรับแพทย์	12,000		4120-001-0005-12/48	ห้องพักรับแพทย์
17	นราธิป		ห้อง จนท. ปฏิบัติงาน	48,000		4120-001-0029-3/48	ห้อง จนท.

ชั้น 4

1	นราธิป		ห้อง 401	20,000		4120-001-0006-7/43	
2	นราธิป		ห้อง 402	16,000		4120-001-0006-8/43	
3	นราธิป		ห้อง 403	20,000		4120-001-0006-9/43	
4	นราธิป		ห้อง 404	16,000		4120-001-0006-10/43	
5	นราธิป		ห้อง 405	20,000		4120-001-0006-11/43	
6	นราธิป		ห้อง 406	16,000		4120-001-0006-13/43	
7	นราธิป		ห้อง 407	20,000		4120-001-0006-14/44	
8	นราธิป		ห้อง 408	16,000		4120-001-0006-15/43	
9	นราธิป		ห้อง 409	20,000		4120-001-0006-16/43	
10	นราธิป		ห้อง 410	16,000		4120-001-0006-17/43	
11	นราธิป		ห้อง 411	20,000		4120-001-0006-18/43	
12	นราธิป		ห้อง 412	16,000		4120-001-0006-12/43	
13	นราธิป		ห้องครัว	16,000		4120-001-0006-43/43	ห้องครัว
14	นราธิป		ห้องประชุม	12,000		4120-001-0005-5/48	ห้องประชุม
15	นราธิป		ห้องพักรับ	12,000		4120-001-0005-6/48	ห้องพักรับ
16	นราธิป		ห้องหัวหน้า	12,000		4120-001-0005-7/48	ห้องหัวหน้า
17	นราธิป		ห้อง จนท. ปฏิบัติงาน	48,000		4120-001-0029-2/48	ห้อง จนท.

เครื่องปรับอากาศยี่ห้อชั้นนำระบบчилเลอร์

ลำดับที่	อาคาร	ชั้นและเลขที่เครื่อง	สถานที่ติดตั้ง	ขนาด BTU	ยี่ห้อ	เลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
อาคารนราธิปประพันธ์พงษ์							
ชั้น 5							
1	นราธิป		ห้อง 501	20,000		4120-001-0006-31/43	
2	นราธิป		ห้อง 502	16,000		4120-001-0006-32/43	
3	นราธิป		ห้อง 503	20,000		4120-001-0006-33/43	
4	นราธิป		ห้อง 504	16,000		4120-001-0006-34/43	
5	นราธิป		ห้อง 505	20,000		4120-001-0006-35/43	
6	นราธิป		ห้อง 506	16,000		4120-001-0006-36/43	
7	นราธิป		ห้อง 507	20,000		4120-001-0006-37/43	
8	นราธิป		ห้อง 508	16,000		4120-001-0006-38/43	
9	นราธิป		ห้อง 509	20,000		4120-001-0006-39/43	
10	นราธิป		ห้อง 510	16,000		4120-001-0006-40/43	
11	นราธิป		ห้อง 511	20,000		4120-001-0006-41/43	
12	นราธิป		ห้อง 512	16,000		4120-001-0006-42/43	
13	นราธิป		ห้องประชุม	12,000		4120-001-0005-1/48	ห้องประชุม
14	นราธิป		ห้องพักรแวร	12,000		4120-001-0005-2/48	ห้องพักรแวร
15	นราธิป		ห้องหัวหน้า	12,000		4120-001-0005-3/48	ห้องหัวหน้า
16	นราธิป		ห้องพักรแพทย	12,000		4120-001-0005-4/48	ห้องพักรแพทย
17	นราธิป		ห้องเตรียมยา	18,000		4120-001-0006-4/48	ห้องเตรียมยา
18	นราธิป		ห้อง จนท. ปฏิบัติงาน	48,000		4120-001-0029-1/48	ห้อง จนท.
19	นราธิป		ศูนย์ระดับประคอง	48,000		4120-001-0008-1/62	

หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม